

#7670#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 89, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6016
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205742
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	3,566	0,055	162,38	159,14	0	158,46	157,18	1,28	24	0	0	73,7	51,5	22,17	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	3,554	0,057	168,16	164,96	0	164,2	162,93	1,27	24	0	0	72,8	51,4	21,34	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	3,304	0,002	148,85	147,14	0	145,4	145,42	-0,02	24	0	0	72,3	49,6	22,74	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	3,489	0,015	150,44	148,18	0	146,84	146,43	0,41	24	0	0	73,1	49,5	23,66	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	3,489	0,015	150,44	148,18	0	146,84	146,43	0,41	24	0	0	73,1	49,5	23,66	0,7	0,7	3
01.03.2021	3,551	0,047	149,11	146,19	0	145,55	144,48	1,07	24	0	0	73,7	49,5	24,12	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	3,619	0,004	148,85	146,7	0	145,11	144,95	0,16	24	0	0	75,6	50,7	24,91	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	3,619	0,004	148,85	146,7	0	145,11	144,95	0,16	24	0	0	75,6	50,7	24,91	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	3,57	0,008	150,48	148,23	0	146,74	146,45	0,29	24	0	0	75,2	51	24,26	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	3,447	0,029	155,3	152,72	1,36	151,7	150,98	0,72	24	0	0	72,2	49,7	22,55	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	3,935	0,05	153,9	150,54	0	149,86	148,69	1,17	24	0	0	77,3	51,3	25,95	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	3,841	0,049	155,64	152,4	0	151,69	150,6	1,09	24	0	0	75,9	50,8	25,05	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	3,93	0,042	154,04	150,9	0	149,99	149,03	0,96	24	0	0	77,4	51,5	25,94	0,7	0,7	0
09.03.2021	4,064	0,022	153,32	150,46	0	149,02	148,48	0,54	24	0	0	80,3	53,2	27,12	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	4,014	0,026	154,4	151,55	0	150,21	149,57	0,64	24	0	0	79,2	52,7	26,54	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	3,991	0,031	153,38	150,43	0	149,2	148,48	0,72	24	0	0	79	52,4	26,56	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	3,71	0,038	157,56	154,66	0	153,66	152,8	0,86	24	0	0	74,8	50,8	23,94	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	3,575	0,033	157,82	155,03	0	154,08	153,25	0,83	24	0	0	73	50,1	22,99	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	3,684	0,047	159,66	156,48	0	155,89	154,72	1,17	24	0	0	72,7	49,4	23,34	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	3,548	0,045	157,14	154,15	0	153,46	152,38	1,08	24	0	0	72,5	49,6	22,87	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	3,589	0,049	157,42	154,32	0	153,72	152,52	1,2	24	0	0	72,9	49,8	23,04	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	3,576	0,049	155,82	152,73	0	152,14	150,94	1,2	24	0	0	72,9	49,7	23,21	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	3,639	0,038	154,82	151,87	0,01	151,02	150,11	0,91	24	0	0	74,2	50,3	23,87	0,7	0,7	1
19.03.2021	3,74	0,039	157,38	154,37	1,65	153,34	152,41	0,93	24	0	0	76,1	52	24,16	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	3,969	0,035	153,71	150,65	2,02	149,61	148,8	0,81	24	0	0	77,8	51,5	26,32	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	3,913	0,045	154,17	150,89	2,1	150,12	149,06	1,06	24	0	0	77,2	51,4	25,78	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	3,74	0,039	157,38	154,37	1,65	153,34	152,41	0,93	24	0	0	76,1	52	24,16	0,7	0,7	2,6
23.03.2021	3,586	0,043	158,04	155,08	1,54	154,24	153,24	1	24	0	0	73,7	50,7	23,01	0,7	0,7	-
Итого:	103,252	0	4338,46	4259,02	10,33	4230,54	4207,69	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	103,252																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	664,405	27838,7	28217,99	64924,84	27135,07	27891,51
23.03.2021	767,657	32177,16	32477,01	64935,17	31365,61	32099,2

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2021 18:50:48