

#126206#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Легенды моря, ООО, УК
Беланова 89, Калининград

6016
ВКТ-7
00205742
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,314	0,005	177,78	175,81	0	173,59	173,45	0,14	24	0	0	72,8	53,7	19,09	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	3,319	0,001	175,9	173,98	0	171,73	171,68	0,05	24	0	0	72,7	53,4	19,31	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	3,291	0	179,14	177,26	0	174,96	174,92	0,04	24	0	0	72,2	53,4	18,81	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	3,368	0	178,57	176,66	0	174,32	174,34	-0,02	24	0	0	72,9	53,6	19,33	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	3,351	0,002	184,12	182,13	0	179,73	179,63	0,1	24	0	0	73,1	54,5	18,61	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	3,363	0	186,41	184,39	0	182,01	181,86	0,15	24	0	0	73,2	54,7	18,45	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	3,323	0,006	183,79	181,74	0	179,46	179,25	0,21	24	0	0	72,8	54,3	18,49	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	3,312	0,003	181	178,99	0	176,76	176,57	0,19	24	0	0	72,6	54	18,69	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	3,364	0,001	179,51	177,54	0	175,28	175,2	0,08	24	0	0	72,8	53,6	19,19	0,7	0,7	-
02.04.2025	3,31	0,001	181,99	180,04	0	177,73	177,6	0,13	24	0	0	72,7	54,1	18,6	0,7	0,7	-
03.04.2025	3,243	0,002	183,67	181,73	0	179,29	179,2	0,09	24	0	0	73	55	18,07	0,7	0,7	-
04.04.2025	3,225	0,001	179,24	177,34	0	175,07	174,93	0,14	24	0	0	72,5	54,1	18,39	0,7	0,7	-
05.04.2025	3,282	0	170,08	168,18	0	166,06	165,96	0,1	24	0	0	73	53,2	19,75	0,7	0,7	-
06.04.2025	3,35	0	167,18	165,24	0	163,11	163,09	0,02	24	0	0	73,6	53,1	20,55	0,7	0,7	-
07.04.2025	3,393	0,001	171,94	169,96	0	167,84	167,7	0,14	24	0	0	73,5	53,3	20,19	0,7	0,7	-
08.04.2025	3,307	0,001	172,71	170,81	0	168,69	168,56	0,13	24	0	0	72,6	53	19,59	0,7	0,7	-
09.04.2025	3,379	0	178,23	176,23	0	174,02	173,9	0,12	24	0	0	72,9	53,5	19,4	0,7	0,7	-
10.04.2025	3,36	0,001	178,34	176,34	0	174,13	174,04	0,09	24	0	0	72,7	53,4	19,28	0,7	0,7	-
11.04.2025	3,265	0,007	180,23	178,29	0	176,11	175,93	0,18	24	0	0	71,6	53,1	18,51	0,7	0,7	-
12.04.2025	3,434	0,003	184,61	182,65	0	180,25	180,2	0,05	24	0	0	72,8	53,8	19,04	0,7	0,7	-
13.04.2025	3,346	0,002	190,87	188,84	0	186,32	186,17	0,15	24	0	0	73,1	55,1	17,93	0,7	0,7	-
14.04.2025	3,201	0,005	189,82	187,84	0	185,36	185,13	0,23	24	0	0	72,9	55,6	17,22	0,7	0,7	-
15.04.2025	3,062	0,004	176,35	174,44	0	172,22	172,03	0,19	24	0	0	72,4	54,7	17,75	0,7	0,7	-
16.04.2025	2,935	0	162,63	160,83	0	158,85	158,69	0,16	24	0	0	72	53,6	18,44	0,7	0,7	-
17.04.2025	1,52	0	77,42	76,82	0	75,66	75,89	-0,23	24	0	0	71,7	51,5	20,27	0,7	0,7	-
18.04.2025	0,571	0	18,93	19,08	0	18,45	18,94	-0,49	24	0	0	70,3	38,6	31,78	0,7	0,7	-
19.04.2025	0,56	0	20,03	20,2	0	19,56	20,07	-0,51	24	0	0	68,6	39,2	29,38	0,7	0,7	-
20.04.2025	0,563	0	18,31	18,44	0	17,85	18,35	-0,5	24	0	0	69,8	37,3	32,44	0,7	0,7	-
21.04.2025	0,621	0	20,4	20,52	0	19,94	20,38	-0,44	24	0	0	69,1	37,4	31,76	0,7	0,7	-
22.04.2025	0,641	0	20,05	20,15	0	19,57	20,03	-0,46	24	0	0	69,9	36,5	33,42	0,7	0,7	-
23.04.2025	0,616	0	19,04	19,14	0	18,59	19,03	-0,44	24	0	0	70	36,3	33,75	0,7	0,7	-
Итого:	84,189	0	4488,29	4441,61	0	4382,51	4382,72	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	84,189																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	573,074	28455,89	28125,7	0	27765,81	27754,38
23.04.2025	657,263	32944,18	32567,31	0	32148,32	32137,1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:25:55