

#97940#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
03/10/24г.-23/10/24г.

Абонент: УК Легенды моря

Адрес: Беланова, 89

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходи:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 10.00°C

Заводской номер 00205742

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x71CC

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
03.10.2024	-221,2	-278,9	57,73	0	0	0	123,42	177,73	0	56	0	
04.10.2024	69,83	36,19	33,64	0	0	0	4	4	0	24	0	
05.10.2024	70,06	35,75	34,31	0	0	0	4	4	0	24	0	
06.10.2024	69,71	35,63	34,08	0	0	0	4	4	0	24	0	
07.10.2024	69,79	35,71	34,08	0	0	0	4	4	0	24	0	
08.10.2024	71,11	42,52	28,59	0	0	0	4	4	0	24	0	
09.10.2024	71,89	43,14	28,75	0	0	0	4	4	0	24	0	
10.10.2024	71,92	43,88	28,04	0	0	0	4	4	0	24	0	
11.10.2024	71,17	44,67	26,5	0	0	0	4	4	0	24	0	
12.10.2024	71,74	44,14	27,6	0	0	0	4	4	0	24	0	
13.10.2024	72,12	42,76	29,36	0	0	0	4	4	0	24	0	
14.10.2024	72,03	44,46	27,57	0	0	0	4	4	0	24	0	
15.10.2024	71,57	43,03	28,54	0	0	0	4	4	0	24	0	
16.10.2024	71,95	40,65	31,3	0	0	0	4	4	0	24	0	
17.10.2024	71,24	42,38	28,86	0	0	0	4	4	0	24	0	
18.10.2024	72,14	45,42	26,72	0	0	0	4	4	0	24	0	
19.10.2024	72,35	42,35	30	0	0	0	4	4	0	24	0	
20.10.2024	72,44	42,89	29,55	0	0	0	4	4	0	24	0	
21.10.2024	72,43	45,82	26,61	0	0	0	4	4	0	24	0	
22.10.2024	72,44	45,83	26,61	0	0	0	4	4	0	24	0	
23.10.2024	71,95	44,99	26,96	0	0	0	4	4	0	24	0	
Итого:				0	0	0			0	536	0	
Средние:	57,55	26,82	30,73				9,68	12,27				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
02/10/2424:00	0	0	0	0	0	0
23/10/2424:00	0	0	0	0	536	0
Итого:	0	0	0	0	536	0

Период нормальной работы 536ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 520ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

