

#32443#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 15-21, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7140
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260945
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2023	0,949	54,41	53,24	53,24	24	0	0	69,5	51,6	17,85	0,7	0,56	-
25.09.2023	934,49	39989,43	39087,67	39087,67	14364	99	0	70,3	55,8	14,49	0,53	0,48	-
26.09.2023	0,935	55,99	54,81	54,81	24	0	0	68,6	51,5	17,06	0,53	0,48	-
27.09.2023	0,935	58,09	56,86	56,86	24	0	0	69	52,6	16,4	0,69	0,56	-
28.09.2023	1,169	84,79	82,91	82,91	24	0	0	70,2	56,2	14,08	0,63	0,52	-
29.09.2023	1,19	87,33	85,46	85,46	24	0	0	69,4	55,5	13,89	0,63	0,52	-
30.09.2023	1,345	89,59	87,58	87,58	24	0	0	70,8	55,4	15,35	0,69	0,56	-
01.10.2023	1,174	76,73	75,06	75,06	24	0	0	70,1	54,5	15,64	0,69	0,55	-
02.10.2023	1,162	78,72	77	77	24	0	0	70,1	55	15,09	0,7	0,54	-
03.10.2023	1,249	86,69	84,82	84,82	24	0	0	69,2	54,5	14,71	0,71	0,53	-
04.10.2023	1,191	84,1	82,36	82,36	24	0	0	67,9	53,4	14,46	0,72	0,53	-
05.10.2023	1,307	80,84	79,17	79,17	24	0	0	67,8	51,3	16,5	0,63	0,52	-
06.10.2023	1,112	85,86	83,92	83,92	24	0	0	71	57,7	13,23	0,68	0,46	-
07.10.2023	1,164	83,53	81,68	81,68	24	0	0	67,5	37,9	29,54	0,61	0,51	-
08.10.2023	1,216	83,66	81,83	81,83	24	0	0	70,1	55,2	14,86	0,62	0,51	-
09.10.2023	1,188	85,11	83,22	83,22	24	0	0	70,6	56,3	14,26	0,7	0,52	-
10.10.2023	1,401	72,42	70,92	70,92	24	0	0	67,7	48	19,73	0,73	0,53	-
11.10.2023	1,462	88,62	86,73	86,73	24	0	0	68,9	52	16,82	0,77	0,54	-
12.10.2023	1,382	74,77	73,22	73,22	24	0	0	68,5	49,6	18,86	0,81	0,56	-
13.10.2023	1,358	59,21	57,96	57,96	24	0	0	68,4	45	23,45	0,82	0,56	-
14.10.2023	1,142	41,82	40,93	40,93	24	0	0	67,7	39,8	27,91	0,79	0,56	-
15.10.2023	1,522	61,46	60,27	60,27	24	0	0	65,6	40,4	25,21	0,79	0,56	-
16.10.2023	1,621	58,51	57,3	57,3	24	0	0	68,4	40	28,3	0,79	0,57	-
17.10.2023	1,637	59,2	57,96	57,96	24	0	0	68,4	40,2	28,24	0,79	0,57	-
18.10.2023	1,584	56,19	55,01	55,01	24	0	0	68,3	39,5	28,79	0,78	0,57	-
19.10.2023	1,926	70,36	68,86	68,86	24	0	0	68,7	40,7	27,98	0,78	0,57	-
20.10.2023	2,13	77,3	75,6	75,6	24	0	0	69,9	41,7	28,17	0,78	0,57	-
21.10.2023	1,972	70,05	68,54	68,54	24	0	0	69,7	40,9	28,77	0,8	0,57	-
22.10.2023	1,693	58,4	57,19	57,19	24	0	0	68,3	38,7	29,62	0,76	0,55	-
23.10.2023	1,461	56,21	55,11	55,11	24	0	0	65,5	39	26,52	0,79	0,57	-
Итого:	974,067	42069,39	41123,19	41123,19	15060	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	974,067												

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 15060

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2023	-0,949	-54,41	-53,24	-53,24
23.10.2023	973,118	42014,98	41069,95	41069,95

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30.10.2023 10:25:55