

#7345#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Минская 18-24, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 8075
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205792
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,76	51,41	50,44	50,44	24	0	0	66,4	51,2	15,14	0,49	0,42	16
25.05.2021	0,77	51,5	50,48	50,48	24	0	0	66,5	51,3	15,23	0,49	0,42	-
26.05.2021	0,769	51,23	50,25	50,25	24	0	0	66,2	51	15,26	0,49	0,42	-
27.05.2021	0,77	51,19	50,2	50,2	24	0	0	66,4	51	15,36	0,49	0,42	-
28.05.2021	0,757	51,44	50,48	50,48	24	0	0	66,1	51,1	15,02	0,5	0,43	11
29.05.2021	0,783	54,15	53,02	53,02	24	0	0	67,4	52,7	14,76	0,5	0,43	12,3
30.05.2021	0,802	56,23	55,03	55,03	24	0	0	69,4	54,8	14,6	0,5	0,43	-
31.05.2021	0,805	54,97	53,77	53,77	24	0	0	69,2	54,2	14,96	0,5	0,42	16
01.06.2021	0,741	58,27	57	57	24	0	0	69	56	12,96	0,46	0,4	-
02.06.2021	0,559	43,48	42,56	42,56	24	0	1	68,8	55,7	13,09	0,52	0,42	-
03.06.2021	0,771	66,07	64,63	64,63	24	0	0	69,9	58	11,9	0,52	0,42	15
04.06.2021	0,771	67,22	65,78	65,78	24	0	0	70	58,3	11,7	0,52	0,42	-
05.06.2021	0,767	67,08	65,65	65,65	24	0	0	69,9	58,3	11,66	0,53	0,42	13,4
06.06.2021	0,823	67,84	66,4	66,4	24	0	0	70,2	57,8	12,37	0,52	0,42	22
07.06.2021	0,727	67,29	65,85	65,85	24	0	0	69,9	58,8	11,07	0,52	0,41	-
08.06.2021	0,712	66,88	65,46	65,46	24	0	0	69,6	58,8	10,85	0,52	0,42	18,8
09.06.2021	0,69	64,79	63,49	63,49	24	0	0	67	56,2	10,83	0,52	0,41	21
10.06.2021	0,686	65,48	64,11	64,11	24	0	0	68	57,4	10,64	0,52	0,42	-
11.06.2021	0,679	65,42	64,07	64,07	24	0	0	67,8	57,2	10,58	0,52	0,42	-
12.06.2021	0,698	64,83	63,59	63,59	24	0	0	66,4	55,4	11	0,52	0,42	-
13.06.2021	0,777	64,56	63,26	63,26	24	0	0	66,8	54,5	12,28	0,52	0,42	-
14.06.2021	0,76	64,93	63,6	63,6	24	0	0	67,2	55,3	11,95	0,51	0,42	-
15.06.2021	0,712	62,74	61,47	61,47	24	0	0	66,7	55,2	11,57	0,52	0,42	-
16.06.2021	0,698	64,89	63,54	63,54	24	0	0	67	56	11,01	0,52	0,41	-
17.06.2021	0,704	66,49	65,06	65,06	24	0	0	67,1	56,3	10,82	0,52	0,41	-
18.06.2021	0,703	66,89	65,46	65,46	24	0	0	67,2	56,5	10,7	0,53	0,41	-
19.06.2021	0,694	67,87	66,43	66,43	24	0	0	67,6	57,2	10,44	0,53	0,41	-
20.06.2021	0,727	68,39	66,95	66,95	24	0	0	68	57,2	10,82	0,53	0,41	-
21.06.2021	0,64	68,01	66,57	66,57	24	0	0	67,4	57,8	9,6	0,53	0,41	-
22.06.2021	0,645	68,14	66,7	66,7	24	0	0	67,3	57,6	9,63	0,53	0,41	-
23.06.2021	0,607	67,83	66,42	66,42	24	0	0	66,6	57,5	9,14	0,53	0,41	-
Итого:	22,507	1917,51	1877,72	1877,72	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,507												

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	2160,071	99339,52	97020,48	97020,48
23.06.2021	2182,578	101257,03	98898,2	98898,2

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.06.2021 8:15:13