

#7344#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Минская 18-24, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 8075
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205792
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,654	69,03	67,59	67,59	24	0	0	67,6	57,9	9,66	0,53	0,41	-
25.06.2021	0,643	68,66	67,22	67,22	24	0	0	67,5	57,9	9,58	0,53	0,41	-
26.06.2021	0,683	68,64	67,2	67,2	24	0	0	67,6	57,4	10,14	0,53	0,41	-
27.06.2021	0,676	68,85	67,42	67,42	24	0	0	68	58	10,02	0,53	0,41	-
28.06.2021	0,667	68,15	66,73	66,73	24	0	0	67,4	57,3	10,01	0,52	0,42	-
29.06.2021	0,633	62,38	61,09	61,09	24	0	0	67,2	56,9	10,38	0,49	0,43	-
30.06.2021	0,561	50,33	49,4	49,4	24	0	0	63,3	52	11,35	0,51	0,42	-
01.07.2021	0,655	59,61	58,38	58,38	24	0	0	68,2	57	11,19	0,5	0,42	-
02.07.2021	0,421	38,65	37,89	37,89	24	0	0	68	56,9	11,08	0,5	0,42	-
03.07.2021	0,669	57,85	56,65	56,65	24	0	0	67,9	56	11,84	0,5	0,42	-
04.07.2021	0,633	58,11	56,91	56,91	24	0	0	67,8	56,7	11,08	0,5	0,42	-
05.07.2021	0,63	57,88	56,68	56,68	24	0	0	67,7	56,6	11,1	0,5	0,42	-
06.07.2021	0,616	57,73	56,53	56,53	24	0	0	67,2	56,3	10,85	0,5	0,42	-
07.07.2021	0,622	58,1	56,9	56,9	24	0	0	67,1	56,2	10,92	0,5	0,42	-
08.07.2021	0,608	57,72	56,52	56,52	24	0	0	67	56,2	10,76	0,5	0,42	-
09.07.2021	0,616	57,77	56,57	56,57	24	0	0	66,7	55,8	10,87	0,5	0,42	-
10.07.2021	0,64	58,16	56,96	56,96	24	0	0	67	55,8	11,23	0,5	0,42	-
11.07.2021	0,636	57,28	56,08	56,08	24	0	0	66,5	55,2	11,32	0,5	0,42	-
12.07.2021	0,613	56,91	55,71	55,71	24	0	0	67,3	56,3	10,95	0,5	0,42	-
13.07.2021	0,592	56,99	55,79	55,79	24	0	0	66,9	56,3	10,6	0,5	0,42	-
14.07.2021	0,581	57,78	56,58	56,58	24	0	0	67,1	56,9	10,26	0,51	0,42	-
15.07.2021	0,551	58,33	57,13	57,13	24	0	0	66,8	57,1	9,68	0,51	0,42	-
16.07.2021	0,56	58,9	57,7	57,7	24	0	0	66,8	57,1	9,68	0,5	0,42	-
17.07.2021	0,567	55,14	54,07	54,07	24	0	0	65,2	54,7	10,5	0,5	0,42	-
18.07.2021	0,516	51,28	50,23	50,23	24	0	0	66,7	56,4	10,25	0,5	0,42	-
19.07.2021	0,573	55,9	54,71	54,71	24	0	0	66,5	56	10,46	0,5	0,42	-
20.07.2021	0,59	57,62	56,42	56,42	24	0	0	66,9	56,4	10,48	0,51	0,42	-
21.07.2021	0,613	57,32	56,16	56,16	24	0	0	66,7	55,8	10,94	0,51	0,42	-
22.07.2021	0,574	59,15	57,96	57,96	24	0	0	66,8	56,9	9,89	0,51	0,42	-
23.07.2021	0,62	58,99	57,79	57,79	24	0	0	66,6	55,9	10,7	0,51	0,42	-
Итого:	18,213	1759,21	1722,97	1722,97	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,213												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	2182,578	101257,03	98898,2	98898,2
23.07.2021	2200,791	103016,24	100621,17	100621,17

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.07.2021 7:54:39