

#90531#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 18-24, Калининград

4402

8075

ВКТ-7

00205792

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,851	58,47	57,24	57,24	24	0	0	69,9	55,1	14,82	0,65	0,43	-
25.06.2024	0,819	58,29	57,05	57,05	24	0	0	70	55,8	14,28	0,65	0,43	-
26.06.2024	0,812	58,14	56,89	56,89	24	0	0	70,1	55,9	14,18	0,64	0,43	-
27.06.2024	0,78	53,12	52,03	52,03	24	0	0	70,1	55,2	14,92	0,63	0,44	-
28.06.2024	0,759	50	48,87	48,87	24	0	0	69,8	54,3	15,52	0,64	0,44	-
29.06.2024	0,777	51,28	50,08	50,08	24	0	0	69,8	54,4	15,47	0,64	0,44	-
30.06.2024	0,756	51,37	50,17	50,17	24	0	0	69,9	54,8	15,11	0,64	0,44	-
01.07.2024	0,783	51,24	50,05	50,05	24	0	0	69,9	54,2	15,61	0,64	0,44	-
02.07.2024	0,824	51,77	50,57	50,57	24	0	0	70,1	53,8	16,27	0,64	0,44	-
03.07.2024	0,824	51,33	50,15	50,15	24	0	0	69,8	53,4	16,44	0,64	0,44	-
04.07.2024	0,824	52,19	50,99	50,99	24	0	0	70	53,9	16,13	0,64	0,44	-
05.07.2024	0,861	51,84	50,64	50,64	24	0	0	69,6	52,6	16,98	0,64	0,44	-
06.07.2024	0,82	52,8	51,6	51,6	24	0	0	69,7	53,9	15,88	0,64	0,44	-
07.07.2024	0,851	52,53	51,33	51,33	24	0	0	69,9	53,4	16,56	0,65	0,43	-
08.07.2024	0,807	56,7	55,44	55,44	24	0	0	69,3	54,8	14,5	0,66	0,43	-
09.07.2024	0,806	61,33	59,92	59,92	24	0	0	70,2	56,8	13,42	0,66	0,43	-
10.07.2024	0,776	60,5	59,15	59,15	24	0	0	70	56,9	13,09	0,66	0,43	-
11.07.2024	0,716	60,07	58,79	58,79	24	0	0	70,1	58	12,14	0,66	0,43	-
12.07.2024	0,721	59,63	58,33	58,33	24	0	0	70,1	57,8	12,34	0,66	0,44	-
13.07.2024	0,731	60,71	59,38	59,38	24	0	0	70,1	57,8	12,29	0,66	0,44	-
14.07.2024	0,782	60,02	58,76	58,76	24	0	0	69,9	56,7	13,23	0,66	0,44	-
15.07.2024	0,763	60,09	58,76	58,76	24	0	0	70,1	57,1	12,97	0,66	0,44	-
16.07.2024	0,733	59,44	58,18	58,18	24	0	0	70,1	57,6	12,57	0,66	0,43	-
17.07.2024	0,739	60,84	59,44	59,44	24	0	0	70,1	57,7	12,4	0,66	0,43	-
18.07.2024	0,661	55,81	54,57	54,57	22	2	1	69,7	57,6	12,05	0,66	0,43	-
19.07.2024	0,733	60,64	59,29	59,29	24	0	0	69,2	56,9	12,31	0,66	0,43	-
20.07.2024	0,778	62,71	61,27	61,27	24	0	0	70,1	57,4	12,66	0,67	0,43	-
21.07.2024	0,769	63,89	62,45	62,45	24	0	0	70,3	58	12,26	0,66	0,43	-
22.07.2024	0,744	63,03	61,59	61,59	24	0	0	70,1	58,1	12,03	0,66	0,43	-
23.07.2024	0,743	62,7	61,26	61,26	24	0	0	70	57,8	12,12	0,66	0,43	-
Итого:	23,343	1712,48	1674,24	1674,24	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,343												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	1518,967	74652,69	72899,95	72899,95
23.07.2024	1542,31	76365,17	74574,19	74574,19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2024 7:36:39