

#126195#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера 32-44, Калининград (ТП1 32-36)
4402
7488
ВКТ-9
4184
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,45	0	183,145	0	0	179,163	0	0	24	0	0	0	69,6	55,9	0	0,39	0,28	0	5,5
25.03.2025	2,451	0	184,21	0	0	180,23	0	0	24	0	0	0	69,3	55,7	0	0,39	0,28	0	4,4
26.03.2025	2,409	0	183,445	0	0	179,512	0	0	24	0	0	0	69	55,6	0	0,39	0,28	0	6,9
27.03.2025	2,411	0	180,95	0	0	177,078	0	0	24	0	0	0	68,9	55,3	0	0,39	0,28	0	5,7
28.03.2025	2,431	0	194,79	0	0	190,584	0	0	24	0	0	0	69,3	56,6	0	0,4	0,27	0	8,9
29.03.2025	2,382	0	194,295	0	0	190,139	0	0	24	0	0	0	68,9	56,4	0	0,4	0,27	0	9,9
30.03.2025	2,401	0	190,125	0	0	186,018	0	0	24	0	0	0	69,3	56,4	0	0,39	0,27	0	6,8
31.03.2025	2,426	0	185,52	0	0	181,514	0	0	24	0	0	0	69,3	55,9	0	0,39	0,27	0	5,9
01.04.2025	2,473	0	185,845	0	0	181,82	0	0	24	0	0	0	69,4	55,8	0	0,39	0,28	0	-
02.04.2025	2,482	0	195,68	0	0	191,452	0	0	24	0	0	0	69,3	56,4	0	0,4	0,28	0	-
03.04.2025	2,501	0	202,92	0	0	198,495	0	0	24	0	0	0	69,7	57,1	0	0,41	0,27	0	-
04.04.2025	2,433	0	192,53	0	0	188,379	0	0	24	0	0	0	69,2	56,3	0	0,4	0,27	0	-
05.04.2025	2,663	0	191,29	0	0	186,839	0	0	24	0	0	0	72,2	58	0	0,4	0,28	0	-
06.04.2025	2,806	0	190,095	0	0	185,449	0	0	24	0	0	0	74,2	59	0	0,4	0,28	0	-
07.04.2025	2,751	0	192,25	0	0	187,635	0	0	24	0	0	0	73,4	58,8	0	0,4	0,27	0	-
08.04.2025	2,584	0	187,675	0	0	183,408	0	0	24	0	0	0	71,3	57,2	0	0,39	0,27	0	-
09.04.2025	2,622	0	190,045	0	0	185,692	0	0	24	0	0	0	71,6	57,4	0	0,4	0,27	0	-
10.04.2025	2,634	0	185,56	0	0	181,301	0	0	24	0	0	0	71,6	57,1	0	0,39	0,28	0	-
11.04.2025	2,516	0	188,28	0	0	184,104	0	0	24	0	0	0	70,3	56,6	0	0,39	0,27	0	-
12.04.2025	2,452	0	188,51	0	0	184,436	0	0	24	0	0	0	69,3	56	0	0,39	0,27	0	-
13.04.2025	2,403	0	197,885	0	0	193,619	0	0	24	0	0	0	69,2	56,8	0	0,4	0,27	0	-
14.04.2025	2,364	0	206,645	0	0	202,208	0	0	24	0	0	0	69,1	57,4	0	0,4	0,26	0	-
15.04.2025	2,332	0	203,825	0	0	199,392	0	0	24	0	0	0	69,6	57,9	0	0,37	0,22	0	-
16.04.2025	1,133	0	109,69	0	0	107,377	0	0	24	0	0	2	68,3	59,1	0	0,36	0,2	0	-
17.04.2025	0,357	0	50,155	0	0	49,113	0	0	24	0	0	2	67,8	60,4	0	0,36	0,19	0	-
18.04.2025	0,33	0	43,92	0	0	43,026	0	0	24	0	0	2	67	59	0	0,31	0,18	0	-
19.04.2025	0,348	0	37,91	0	0	37,129	0	0	24	0	0	2	67,4	57,8	0	0,26	0,17	0	-
20.04.2025	0,353	0	39,335	0	0	38,49	0	0	24	0	0	2	69	59,8	0	0,27	0,17	0	-
21.04.2025	0,333	0	26,695	0	0	26,164	0	0	23,42	0,58	1	32770	66,1	50	0	0,32	0,28	0	-
22.04.2025	0,303	0	19,89	0	0	19,5	0	0	22,48	1,53	524289	32770	65,7	49	0	0,38	0,34	0	-
23.04.2025	0,347	0	21,455	0	0	21,033	0	0	24	0	0	2	65,8	49,2	0	0,38	0,35	0	-
Итого:	60,881	0	4744,565	0	0	4640,299	0	0	741,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	60,881																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч741,9

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2025	4467,393	542528,375	0	0	529692,5	0	0	69528,23	696	2125,1	0
23.04.2025	4528,278	547272,938	0	0	534332,75	0	0	70270,13	1437,9	2127,22	2,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:34:50