

#130759#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера 32-44, Калининград (ТП1 32-36)
4402
7488
ВКТ-9
4184
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,324	0	21,855	0	0	21,425	0	0	24	0	0	2	65,8	50,4	0	0,38	0,35	0	-
25.04.2025	0,306	0	20,31	0	0	19,916	0	0	24	0	0	2	65,3	49,4	0	0,37	0,35	0	-
26.04.2025	0,326	0	19,335	0	0	18,967	0	0	24	0	0	2	64,6	47	0	0,37	0,36	0	-
27.04.2025	0,318	0	19,21	0	0	18,839	0	0	24	0	0	2	65,1	47,8	0	0,37	0,35	0	-
28.04.2025	0,331	0	19,325	0	0	18,954	0	0	24	0	0	2	64,9	47,4	0	0,37	0,36	0	-
29.04.2025	0,277	0	19,255	0	0	18,872	0	0	24	0	0	2	66,2	50,5	0	0,36	0,35	0	-
30.04.2025	0,326	0	21,005	0	0	20,573	0	0	24	0	0	2	67,4	51,4	0	0,37	0,35	0	-
01.05.2025	0,344	0	21,13	0	0	20,7	0	0	24	0	0	2	67	49,9	0	0,37	0,35	0	-
02.05.2025	0,326	0	21,72	0	0	21,271	0	0	24	0	0	2	67,6	51,9	0	0,37	0,35	0	-
03.05.2025	0,309	0	19,355	0	0	18,972	0	0	23,22	0,8	786433	32770	66	47,2	0	0,37	0,34	0	-
04.05.2025	0,367	0	21,07	0	0	20,636	0	0	24	0	0	2	67,5	48,8	0	0,37	0,35	0	-
05.05.2025	0,378	0	20,7	0	0	20,277	0	0	24	0	0	2	67,2	48	0	0,37	0,35	0	-
06.05.2025	0,334	0	28,385	0	0	27,793	0	0	24	0	0	2	68	55,4	0	0,42	0,37	0	-
07.05.2025	0,348	0	34,135	0	0	33,387	0	0	24	0	0	2	70	59,5	0	0,46	0,39	0	-
08.05.2025	0,356	0	34,31	0	0	33,55	0	0	24	0	0	2	70,4	59,7	0	0,46	0,39	0	-
09.05.2025	0,362	0	33,79	0	0	33,043	0	0	24	0	0	2	70,3	59,3	0	0,46	0,39	0	-
10.05.2025	0,342	0	33,68	0	0	32,933	0	0	24	0	0	2	70,4	60	0	0,46	0,39	0	-
11.05.2025	0,39	0	33,75	0	0	33,011	0	0	24	0	0	2	69,9	58,2	0	0,46	0,39	0	-
12.05.2025	0,35	0	33,485	0	0	32,742	0	0	24	0	0	2	70,4	59,6	0	0,46	0,39	0	-
13.05.2025	0,378	0	33,355	0	0	32,619	0	0	24	0	0	2	70,2	58,5	0	0,46	0,39	0	-
14.05.2025	0,356	0	30,94	0	0	30,267	0	0	24	0	0	2	69,6	57,4	0	0,44	0,38	0	-
15.05.2025	0,362	0	30,045	0	0	29,406	0	0	24	0	0	2	68,7	56,4	0	0,44	0,39	0	-
16.05.2025	0,365	0	30,42	0	0	29,771	0	0	24	0	0	2	68,8	56,7	0	0,44	0,38	0	-
17.05.2025	0,359	0	30,36	0	0	29,705	0	0	24	0	0	2	69,3	57,2	0	0,44	0,38	0	-
18.05.2025	0,313	0	30,275	0	0	29,62	0	0	24	0	0	2	69,4	58,8	0	0,44	0,38	0	-
19.05.2025	0,358	0	29,96	0	0	29,321	0	0	24	0	0	2	68,8	56,6	0	0,44	0,39	0	-
20.05.2025	0,323	0	30,235	0	0	29,578	0	0	24	0	0	2	69,6	58,6	0	0,45	0,39	0	-
21.05.2025	0,32	0	27,825	0	0	27,23	0	0	24	0	0	2	68,9	57,1	0	0,44	0,39	0	-
22.05.2025	0,306	0	28,095	0	0	27,492	0	0	24	0	0	2	69,1	57,9	0	0,44	0,39	0	-
23.05.2025	0,379	0	28,72	0	0	28,108	0	0	24	0	0	2	68,8	55,3	0	0,44	0,39	0	-
Итого:	10,233	0	806,035	0	0	788,978	0	0	719,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,233																		

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719,22

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2025	4528,278	547272,938	0	0	534332,75	0	0	70270,13	765,9	2127,22	2,12
23.05.2025	4538,511	548078,938	0	0	535121,75	0	0	70989,35	1485,12	2128,02	2,92

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:54:18