

#130758#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Театральная 33а-33б, Калининград

6837

8888

ВКТ-7

00209305

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,257	0	11,9	11,82	0	11,69	11,74	0	0	24	0	0	65,2	43,4	21,84	0,31	0,22	-
25.04.2025	0,235	0	11,23	11,21	0	11	11,14	0	0	24	0	0	65	43,6	21,39	0,31	0,22	-
26.04.2025	0,23	0	11,29	11,3	0	11,05	11,23	0	0	24	0	0	65,1	44,2	20,83	0,31	0,22	-
27.04.2025	0,241	0	11,69	11,75	0	11,47	11,68	0	0	24	0	0	65,3	44,2	21,1	0,31	0,22	-
28.04.2025	0,278	0	12,81	12,93	0	12,56	12,85	0	0	24	0	0	65,3	43,4	21,97	0,31	0,22	-
29.04.2025	0,207	0	10,61	10,69	0	10,41	10,63	0	0	24	0	0	65,3	45,1	20,22	0,31	0,22	-
30.04.2025	0,23	0	10,57	10,67	0	10,35	10,6	0	0	24	0	0	65,4	43,3	22,16	0,31	0,22	-
01.05.2025	0,193	0	9,86	9,93	0	9,69	9,86	0	0	24	0	0	64,8	45,1	19,77	0,31	0,22	-
02.05.2025	0,186	0	10,09	10,17	0	9,9	10,11	0	0	24	0	0	64,8	46	18,85	0,31	0,22	-
03.05.2025	0,167	0	10,76	10,84	0	10,61	10,76	0	0	24	0	0	62,5	47	15,53	0,31	0,22	-
04.05.2025	0,237	0	11,23	11,37	0	11,02	11,31	0	0	24	0	0	65,6	44	21,54	0,31	0,22	-
05.05.2025	0,269	0	12,28	12,47	0	12,05	12,38	0	0	24	0	0	65,5	43,1	22,35	0,31	0,22	-
06.05.2025	0,244	0	18,41	18,59	0	18,08	18,41	0	0	24	0	0	62,1	48,6	13,49	0,31	0,22	-
07.05.2025	0,225	0	12,75	12,89	0	12,52	12,81	0	0	24	0	0	62,7	44,8	17,93	0,31	0,22	-
08.05.2025	0,22	0	11,33	11,46	0	11,11	11,4	0	0	24	0	0	63,3	43,4	19,88	0,31	0,22	-
09.05.2025	0,265	0	21,53	21,66	0	21,16	21,41	0	0	24	0	0	60,4	47,9	12,53	0,31	0,22	-
10.05.2025	0,235	0	35,35	35,44	0	34,8	34,99	0	0	24	0	0	57,8	51,1	6,75	0,31	0,22	-
11.05.2025	0,26	0	42,84	42,98	0	42,16	42,48	0	0	24	0	0	57,9	51,8	6,14	0,31	0,22	-
12.05.2025	0,297	0	43,42	43,65	0	42,74	43,16	0	0	24	0	0	58	51,1	6,92	0,31	0,22	-
13.05.2025	0,328	0	46,16	46,39	0	45,43	45,85	0	0	24	0	0	58,1	50,9	7,16	0,31	0,22	-
14.05.2025	0,306	0	46,38	46,63	0	45,61	46,04	0	0	24	0	0	58,5	51,8	6,74	0,31	0,22	-
15.05.2025	0,324	0	41,76	42,03	0	41,1	41,52	0	0	24	0	0	58,3	50,4	7,87	0,31	0,22	-
16.05.2025	0,154	0	40,43	40,62	0	39,73	39,99	0	0	24	0	0	61,2	57,3	3,97	0,31	0,22	-
17.05.2025	0,025	0	24,66	24,79	0	24,14	24,28	0	0	24	0	0	66,5	65,1	1,39	0,31	0,22	-
18.05.2025	0,024	0	22,41	22,51	0	21,92	22,04	0	0	24	0	0	66,6	65,1	1,49	0,31	0,22	-
19.05.2025	0,23	0	20,53	20,65	0	20,11	20,37	0	0	24	0	0	66,4	54,6	11,76	0,31	0,22	-
20.05.2025	0,238	0	10,47	10,29	0	10,27	10,24	0	0	24	0	0	66,3	43	23,28	0,31	0,22	-
21.05.2025	0,29	0	11,76	11,6	0	11,53	11,55	0	0	24	0	0	66,4	41,2	25,24	0,31	0,22	-
22.05.2025	0,267	0	10,64	10,49	0	10,44	10,45	0	0	24	0	0	66,9	41,3	25,57	0,31	0,22	-
23.05.2025	0,218	0	9,48	9,37	0	9,3	9,32	0	0	24	0	0	66,6	43,3	23,29	0,31	0,22	-
Итого:	6,88	0	604,63	607,19	0	593,95	600,6	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,88																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2025	1658,445	219280,77	220758,71	0,35	214168,77	216637,85	0,35
23.05.2025	1665,325	219885,4	221365,9	0,35	214762,72	217238,45	0,35

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.05.2025 14:07:37