

#121098#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Сергеева 3-9, Калининград

4402

7028

ВКТ-7

00272058

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,621	88,34	86,21	86,21	24	0	0	73,4	43	30,42	0,6	0,51	-
25.02.2025	2,649	94,09	91,94	91,94	24	0	0	71,8	43	28,83	0,61	0,5	-
26.02.2025	2,449	81,8	79,94	79,94	24	0	0	71,4	40,8	30,65	0,61	0,5	-
27.02.2025	2,37	78,02	76,25	76,25	24	0	0	71,2	40,1	31,08	0,61	0,5	-
28.02.2025	2,499	88,16	86,17	86,17	24	0	0	71,1	42,1	29,01	0,61	0,5	-
01.03.2025	2,62	93,33	91,13	91,13	24	0	0	72,8	44	28,75	0,61	0,5	-
02.03.2025	2,571	84,71	82,75	82,75	24	0	0	72,2	41,1	31,08	0,61	0,5	-
03.03.2025	2,369	76,07	74,33	74,33	24	0	0	71,5	39,6	31,87	0,62	0,5	-
04.03.2025	2,251	71,35	69,72	69,72	24	0	0	71,1	38,8	32,31	0,62	0,5	-
05.03.2025	2,1	63,04	61,61	61,61	24	0	0	71,1	37	34,1	0,62	0,49	-
06.03.2025	2,013	59,92	58,56	58,56	24	0	0	70,9	36,5	34,38	0,63	0,49	-
07.03.2025	2,037	63,51	62,08	62,08	24	0	0	70,8	38	32,8	0,63	0,49	-
08.03.2025	2,054	69,38	67,8	67,8	24	0	0	70,8	40,5	30,29	0,63	0,49	-
09.03.2025	1,973	62,39	60,99	60,99	24	0	0	70,9	38,5	32,38	0,63	0,49	-
10.03.2025	1,715	50,44	49,32	49,32	24	0	0	70,5	35,7	34,82	0,62	0,5	-
11.03.2025	2,304	78,36	76,6	76,6	24	0	0	70,6	40,5	30,1	0,62	0,5	-
12.03.2025	2,312	76,63	74,91	74,91	24	0	0	70,8	39,9	30,88	0,62	0,5	-
13.03.2025	2,478	83,89	81,93	81,93	24	0	0	72,2	41,9	30,26	0,61	0,5	-
14.03.2025	2,579	88,44	86,3	86,3	24	0	0	73,8	43,9	29,88	0,61	0,5	-
15.03.2025	2,796	97,52	95,08	95,08	24	0	0	75,2	45,7	29,42	0,62	0,5	-
16.03.2025	2,733	91,27	88,98	88,98	24	0	0	75	44,3	30,7	0,61	0,5	-
17.03.2025	2,881	100,52	97,99	97,99	24	0	0	75,8	46,4	29,41	0,62	0,5	-
18.03.2025	2,58	86,03	83,93	83,93	24	0	0	73,9	43,2	30,76	0,62	0,5	-
19.03.2025	2,392	82,58	80,68	80,68	24	0	0	71,8	42,2	29,67	0,62	0,5	-
20.03.2025	2,224	80,06	78,23	78,23	24	0	0	71,5	43	28,45	0,62	0,49	-
21.03.2025	2,104	69,74	68,15	68,15	24	0	0	71,3	40,4	30,92	0,62	0,49	-
22.03.2025	2,133	71,53	69,9	69,9	24	0	0	71,2	40,7	30,53	0,63	0,49	-
23.03.2025	2,099	65,72	64,25	64,25	24	0	0	71	38,3	32,71	0,62	0,5	-
Итого:	65,906	2196,84	2145,73	2145,73	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	65,906												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	351,524	11771,29	11487,2	11487,2
23.03.2025	417,43	13968,13	13632,93	13632,93

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:26:29