

#126883#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.04.2025 по 02.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


ЖЭУ № 7, ООО, УК
Рокоссовского 22-26, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00207016	Показания прибора, Гкал 02.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 30.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1674,29	1672,617	1.673

Подпись исполнителя



с 01.05.25 по 17.05.25



#126882#

Отчёт за период с 30.04.2025 по 02.05.2025.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 7035
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207016
Номер системы 1
Отчёт сформирован 05.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dT _{тн} , ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.05.2025	-	0,611	0,105	148,33	146,15	145,01	143,18	1,83	24	0	0	70,6	67,2	3,44	0,6	0,4
02.05.2025	-	0,569	0,101	147,53	145,41	144,26	142,46	1,8	24	0	0	69,9	66,7	3,19	0,6	0,4
Итого:	-	1,18	0,206	295,86	291,56	289,27	285,64	3,63	48	0	-	70,25	66,95	3,32	0,6	0,4

Общее время работы системы 48 час.

Период нормальной работы системы 48 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
30.04.2025	1672,617	136540,46	131701,96	133436,18	129478,84
02.05.2025	1674,29	136965,27	132120,46	133851,61	129888,9

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения