

#126192#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Рокоссовского 6-14, Калининград

4402

7052

ВКТ-7

00272074

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	4,1	192,79	188,43	188,43	24	0	0	71,3	49,5	21,74	0,8	0,56	5,5
25.03.2025	4,072	193,63	189,25	189,25	24	0	0	71,3	49,8	21,5	0,8	0,56	4,4
26.03.2025	4,102	195,53	191,14	191,14	24	0	0	71,2	49,7	21,42	0,8	0,56	6,9
27.03.2025	4,131	197,92	193,48	193,48	24	0	0	71,2	49,9	21,31	0,81	0,55	5,7
28.03.2025	4,083	202,11	197,56	197,56	24	0	0	71,2	50,6	20,63	0,81	0,55	8,9
29.03.2025	4,045	204,74	200,14	200,14	24	0	0	71,1	50,9	20,17	0,8	0,55	9,9
30.03.2025	4,05	200,61	196,11	196,11	24	0	0	71	50,4	20,64	0,8	0,56	6,8
31.03.2025	4,08	196,98	192,53	192,53	24	0	0	71,1	50	21,15	0,79	0,56	5,9
01.04.2025	4,101	190,68	186,33	186,33	24	0	0	71,6	49,6	21,99	0,79	0,55	-
02.04.2025	4,069	192,19	187,84	187,84	24	0	0	71,4	49,7	21,62	0,8	0,54	-
03.04.2025	4,044	199,48	194,96	194,96	24	0	0	71,4	50,7	20,71	0,79	0,55	-
04.04.2025	4,031	195,49	191,03	191,03	24	0	0	71,8	50,7	21,07	0,78	0,55	-
05.04.2025	4,102	182,69	178,44	178,44	24	0	0	72,4	49,5	22,96	0,78	0,55	-
06.04.2025	4,344	178,2	173,81	173,81	24	0	0	74,7	49,7	24,96	0,78	0,55	-
07.04.2025	4,174	181,63	177,28	177,28	24	0	0	73,4	49,9	23,52	0,78	0,55	-
08.04.2025	4,067	184,55	180,29	180,29	24	0	0	72	49,5	22,54	0,78	0,55	-
09.04.2025	4,059	184,06	179,85	179,85	24	0	0	71,9	49,4	22,54	0,78	0,56	-
10.04.2025	4,075	179,14	174,97	174,97	24	0	0	72,4	49,1	23,26	0,78	0,55	-
11.04.2025	4,037	188,32	184,02	184,02	24	0	0	71,8	49,8	21,92	0,79	0,55	-
12.04.2025	4,07	194,18	189,76	189,76	24	0	0	71,8	50,4	21,41	0,8	0,54	-
13.04.2025	4,073	205,22	200,55	200,55	24	0	0	71,6	51,3	20,28	0,8	0,54	-
14.04.2025	3,919	204,31	199,67	199,67	24	0	0	71,4	51,8	19,58	0,78	0,52	-
15.04.2025	3,78	201,32	196,86	196,86	24	0	0	70,5	51,3	19,17	0,78	0,51	-
16.04.2025	2,726	141,65	138,46	138,46	24	0	0	71	51,3	19,66	0,75	0,5	-
17.04.2025	0,92	39,77	38,9	38,9	24	0	0	70,2	46,6	23,62	0,72	0,49	-
18.04.2025	0,873	38,28	37,45	37,45	24	0	0	70	46,8	23,25	0,73	0,49	-
19.04.2025	0,878	39,56	38,69	38,69	24	0	0	70	47,3	22,67	0,72	0,49	-
20.04.2025	0,899	40,04	39,17	39,17	24	0	0	69,6	46,6	22,91	0,7	0,5	-
21.04.2025	0,91	51,79	50,77	50,77	24	0	0	66	48,1	17,92	0,72	0,5	-
22.04.2025	0,971	40,29	39,4	39,4	24	0	0	70,6	46	24,6	0,71	0,5	-
23.04.2025	1,034	42,3	41,35	41,35	24	0	0	70,6	45,7	24,97	0,71	0,5	-
Итого:	102,819	4879,45	4768,49	4768,49	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	102,819												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	791,102	41216,58	40260,79	40260,79
23.04.2025	893,921	46096,03	45029,28	45029,28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:34:21