

#130752#

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера 12-22, Калининград (подъезд 20)
4402
7463
ВКТ-9
4238
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,371	0	132,156	0	0	129,124	0	0	24	0	0	2	71,6	68,8	0	0,43	0,34	0	-
25.04.2025	0,403	0	133,813	0	0	130,752	0	0	24	0	0	2	71,5	68,5	0	0,43	0,33	0	-
26.04.2025	0,355	0	137,758	0	0	134,594	0	0	24	0	0	2	71,7	69,1	0	0,44	0,33	0	-
27.04.2025	0,438	0	134,483	0	0	131,406	0	0	24	0	0	2	71,6	68,2	0	0,43	0,33	0	-
28.04.2025	0,402	0	138,718	0	0	135,535	0	0	24	0	0	2	71,7	68,7	0	0,44	0,33	0	-
29.04.2025	0,367	0	139,046	0	0	135,849	0	0	24	0	0	2	71,7	69	0	0,44	0,34	0	-
30.04.2025	0,358	0	139,746	0	0	136,517	0	0	24	0	0	2	71,9	69,3	0	0,44	0,33	0	-
01.05.2025	0,393	0	142,701	0	0	139,417	0	0	24	0	0	2	71,8	69	0	0,44	0,33	0	-
02.05.2025	0,351	0	142,406	0	0	139,157	0	0	24	0	0	2	71,4	68,9	0	0,44	0,33	0	-
03.05.2025	0,343	0	128,881	0	0	126,027	0	0	22,52	1,52	786433	32774	70,2	67,1	0	0,44	0,33	0	-
04.05.2025	0,409	0	141,328	0	0	138,06	0	0	24	0	0	2	72	69	0	0,44	0,33	0	-
05.05.2025	0,348	0	139,441	0	0	136,232	0	0	24	0	0	2	71,8	69,2	0	0,44	0,33	0	-
06.05.2025	0,395	0	122,47	0	0	119,901	0	0	24	0	0	2	68,1	64,8	0	0,43	0,35	0	-
07.05.2025	0,357	0	125,163	0	0	122,235	0	0	24	0	0	2	72,4	69,5	0	0,44	0,35	0	-
08.05.2025	0,387	0	125,088	0	0	122,132	0	0	24	0	0	2	72,8	69,6	0	0,43	0,35	0	-
09.05.2025	0,372	0	124,963	0	0	122,017	0	0	24	0	0	2	72,7	69,7	0	0,43	0,35	0	-
10.05.2025	0,342	0	124,483	0	0	121,54	0	0	24	0	0	2	72,8	70	0	0,43	0,35	0	-
11.05.2025	0,389	0	124,103	0	0	121,205	0	0	24	0	0	2	72,3	69,2	0	0,43	0,35	0	-
12.05.2025	0,396	0	123,763	0	0	120,835	0	0	24	0	0	2	72,9	69,6	0	0,43	0,35	0	-
13.05.2025	0,381	0	122,953	0	0	120,06	0	0	24	0	0	2	72,6	69,4	0	0,43	0,35	0	-
14.05.2025	0,385	0	116,14	0	0	113,436	0	0	24	0	0	2	72,2	68,7	0	0,42	0,35	0	-
15.05.2025	0,397	0	111,085	0	0	108,549	0	0	24	0	0	2	71,4	67,8	0	0,41	0,35	0	-
16.05.2025	0,395	0	112,295	0	0	109,724	0	0	24	0	0	2	71,6	68	0	0,41	0,35	0	-
17.05.2025	0,415	0	113,038	0	0	110,418	0	0	24	0	0	2	72	68,3	0	0,42	0,35	0	-
18.05.2025	0,375	0	112,59	0	0	109,978	0	0	24	0	0	2	72,1	68,7	0	0,42	0,35	0	-
19.05.2025	0,397	0	111,198	0	0	108,653	0	0	24	0	0	2	71,5	67,8	0	0,42	0,35	0	-
20.05.2025	0,361	0	110,513	0	0	107,939	0	0	24	0	0	2	72,2	68,8	0	0,42	0,35	0	-
21.05.2025	0,362	0	101,17	0	0	98,836	0	0	24	0	0	2	71,8	68,2	0	0,41	0,35	0	-
22.05.2025	0,396	0	102,24	0	0	99,877	0	0	24	0	0	2	71,9	67,9	0	0,41	0,35	0	-
23.05.2025	0,403	0	103,355	0	0	100,981	0	0	24	0	0	2	71,7	67,7	0	0,41	0,35	0	-
Итого:	11,443	0	3737,087	0	0	3650,986	0	0	718,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,443																		

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718,52

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2025	988,819	114907,758	0	0	112167,539	0	0	11922,45	767,83	1146,62	0,17
23.05.2025	1000,265	118644,844	0	0	115818,523	0	0	12640,97	1486,35	1148,13	1,68

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:54:04