

#34706#

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Сергеева 43-49, Калининград
4402
7154
ВКТ-7
00272071
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempN °C
24.08.2023	0,442	0	28,66	0	0	28,06	0	0	0	24	0	0	69,4	53,9	15,48	0,39	0,33	-
25.08.2023	6,558	0	308,9	0	0	302,98	302,98	0	0	744	0	1	65	43,3	21,68	0,5	0,42	-
26.08.2023	0,434	0	27,96	0	0	27,33	0	0	0	24	0	0	69,5	53,8	15,75	0,51	0,42	-
27.08.2023	0,44	0	27,82	0	0	27,19	0	0	0	24	0	0	69,8	54	15,84	0,51	0,42	-
28.08.2023	0,46	0	28,71	0	0	28,08	0	0	0	24	0	0	69,7	53,6	16,14	0,51	0,42	-
29.08.2023	0,472	0	29,93	0	0	29,28	0	0	0	24	0	0	69,4	53,6	15,79	0,51	0,42	-
30.08.2023	0,478	0	33,79	0	0	33,08	0	0	0	24	0	0	68	53,9	14,14	0,42	0,37	-
31.08.2023	12,323	0	852,15	0	0	834,62	0	0	0	744	0	1	67,1	0	67,14	-2,05	0,42	-
01.09.2023	0,484	0	-4163369,8	-14071889,89	5368714,24	-14428390,4	0	0	0	24	196800	0	0	53,6	0	-2,05	0,42	-
02.09.2023	0,474	0	-4163369,8	-14071889,89	5368714,24	-14428390,4	0	0	0	24	196800	0	0	53,8	0	0,51	0,42	-
03.09.2023	0,529	0	33,1	0	0	32,37	0	0	0	24	0	0	69,3	53,3	15,95	0,51	0,42	-
04.09.2023	0,491	0	30,77	0	0	30,1	0	0	0	24	0	0	69,5	53,5	16,04	0,51	0,42	-
05.09.2023	0,497	0	31,4	0	0	30,72	0	0	0	24	0	0	69,4	53,6	15,85	0,5	0,42	-
06.09.2023	0,495	0	31,76	0	0	31,06	0	0	0	24	0	0	69,4	53,7	15,72	0,5	0,42	-
07.09.2023	0,023	0	1,45	0	0	1,42	0	0	0	1	0	0	69,2	53,1	16,1	0,51	0,42	-
08.09.2023	0,017	0	1,17	0	0	1,14	0	0	0	1	0	0	69,2	54,3	14,95	0,51	0,42	-
09.09.2023	0,028	0	1,64	0	0	1,6	0	0	0	1	0	0	69,4	51,9	17,48	0,51	0,42	-
10.09.2023	0,019	0	1,3	0	0	1,27	0	0	0	1	0	0	69,4	54,4	15,05	0,51	0,42	-
11.09.2023	0,02	0	1,28	0	0	1,25	0	0	0	1	0	0	69,3	53,7	15,63	-2,05	0,42	-
12.09.2023	0,486	0	-4163369,8	-14071889,89	5368714,24	-14428390,4	0	0	0	24	196800	0	0	53,9	0	-2,05	0,42	-
13.09.2023	0,495	0	-4163369,8	-14071889,89	5368714,24	-14428390,4	0	0	0	24	196800	0	0	53,5	0	-2,05	0,42	-
14.09.2023	0,495	0	-4163369,8	-14071889,89	5368714,24	-14428390,4	0	0	0	24	196800	0	0	53,6	0	0,5	0,42	-
15.09.2023	0,492	0	31,27	0	0	30,58	0	0	0	24	0	0	69,4	53,6	15,83	0,5	0,42	-
16.09.2023	0,501	0	31,61	0	0	30,92	0	0	0	24	0	0	69,3	53,5	15,87	0,5	0,42	-
17.09.2023	0,543	0	33,23	0	0	32,49	0	0	0	24	0	0	69,5	53,2	16,37	0,51	0,42	-
18.09.2023	0,021	0	1,32	0	0	1,29	0	0	0	1	0	0	69,3	53	16,32	0,5	0,42	-
19.09.2023	0,018	0	1,29	0	0	1,26	0	0	0	1	0	0	69,2	54,8	14,33	0,51	0,42	-
20.09.2023	0,517	0	32,55	0	0	31,84	0	0	0	24	0	0	69,4	53,4	16,07	0,5	0,42	-
21.09.2023	0,544	0	32,86	0	0	32,11	0	0	0	24	0	0	69,6	53	16,64	0,51	0,42	-
22.09.2023	0,537	0	33,2	0	0	32,47	0	0	0	24	0	0	69,5	53,1	16,35	0,5	0,42	-
23.09.2023	0,521	0	32,01	0	0	31,28	0	0	0	24	0	0	69,6	53,4	16,2	0,5	0,42	-
Итого:	29,854	0	-20815147,87	-70359449,45	26843571,2	-72140286,21	302,98	0	0	2023	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,854																	

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
2023

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2023	1836,518	74081,75	0	0	72315,04	70389,58	0
23.09.2023	1866,372	-20741066,12	-70359449,45	26843571,2	-72067971,17	70692,56	0

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2023 9:18:56