

#30638#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/23г.-23/09/23г.

Абонент: ЖЭУ№7

Адрес: Сергеева,43-49

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

Тхв= 5.00°C

Пределы измерений:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272071

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

Т3=2

КС=0хD771

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.2023	68,43	53,68	14,75	32,73	31,99	0	0	0	0	0	5,07	4,19	0,469	0	24	0	
24.08.2023	69,4	53,92	15,48	28,66	28,06	0	0	0	0	0	4,95	4,16	0,442	0	24	0	
25.08.2023	69,09	53,43	15,66	31,67	30,99	0	0	0	0	0	4,97	4,15	0,49	0	24	0	
26.08.2023	69,54	53,79	15,75	27,96	27,33	0	0	0	0	0	5,04	4,19	0,434	0	24	0	
27.08.2023	69,85	54,01	15,84	27,82	27,19	0	0	0	0	0	5,06	4,18	0,44	0	24	0	
28.08.2023	69,73	53,59	16,14	28,71	28,08	0	0	0	0	0	5,06	4,19	0,46	0	24	0	
29.08.2023	69,38	53,59	15,79	29,93	29,28	0	0	0	0	0	5,11	4,19	0,472	0	24	0	
30.08.2023	68,03	53,89	14,14	33,79	33,08	0	0	0	0	0	5,1	4,2	0,478	0	24	0	
31.08.2023	69,15	53,4	15,75	32,96	32,24	0	0	0	0	0	5,09	4,21	0,516	0	24	0	
01.09.2023	69,45	53,55	15,9	30,57	29,92	0	0	0	0	0	5,08	4,2	0,484	0	24	0	
02.09.2023	69,26	53,85	15,41	30,99	30,33	0	0	0	0	0	5,08	4,19	0,474	0	24	0	
03.09.2023	69,28	53,33	15,95	33,1	32,37	0	0	0	0	0	5,09	4,21	0,529	0	24	0	
04.09.2023	69,52	53,48	16,04	30,77	30,1	0	0	0	0	0	5,12	4,21	0,491	0	24	0	
05.09.2023	69,42	53,57	15,85	31,4	30,72	0	0	0	0	0	5,09	4,21	0,497	0	24	0	
06.09.2023	69,64	53,43	16,21	31,45	30,74	0	0	0	0	0	5,1	4,2	0,507	0	24	0	
07.09.2023	69,53	53,42	16,11	32,07	31,4	0	0	0	0	0	5,1	4,19	0,515	0	24	0	
08.09.2023	69,52	53,83	15,69	30,33	29,65	0	0	0	0	0	5,06	4,2	0,47	0	24	0	
09.09.2023	69,57	53,7	15,87	31	30,3	0	0	0	0	0	5,09	4,2	0,494	0	24	0	
10.09.2023	69,39	53,82	15,57	31,04	30,36	0	0	0	0	0	5,05	4,2	0,483	0	24	0	
11.09.2023	69,64	53,69	15,95	30,56	29,87	0	0	0	0	0	5,09	4,21	0,481	0	24	0	
12.09.2023	67,32	53,91	13,41	37,65	36,88	0	0	0	0	0	5,06	4,21	0,486	0	24	0	
13.09.2023	69,71	53,53	16,18	30,75	30,05	0	0	0	0	0	5,1	4,19	0,495	0	24	0	
14.09.2023	69,53	53,62	15,91	31,31	30,62	0	0	0	0	0	5,05	4,18	0,495	0	24	0	
15.09.2023	69,41	53,58	15,83	31,27	30,58	0	0	0	0	0	5,03	4,19	0,492	0	24	0	
16.09.2023	69,33	53,46	15,87	31,61	30,92	0	0	0	0	0	5,04	4,18	0,501	0	24	0	
17.09.2023	69,53	53,16	16,37	33,23	32,49	0	0	0	0	0	5,04	4,19	0,543	0	24	0	
18.09.2023	69,36	53,13	16,23	33,7	32,96	0	0	0	0	0	5,05	4,17	0,544	0	24	0	
19.09.2023	69,45	53,73	15,72	31,76	31,06	0	0	0	0	0	5,05	4,16	0,495	0	24	0	
20.09.2023	69,43	53,36	16,07	32,55	31,84	0	0	0	0	0	5,08	4,19	0,517	0	24	0	
21.09.2023	69,61	52,97	16,64	32,86	32,11	0	0	0	0	0	5,04	4,18	0,544	0	24	0	
22.09.2023	69,47	53,12	16,35	33,2	32,47	0	0	0	0	0	5,07	4,17	0,537	0	24	0	
23.09.2023	69,58	53,38	16,2	32,01	31,28	0	0	0	0	0	5,05	4,19	0,521	0	24	0	
Итого:				1009,4	987,26	0	0	0	0	0			15,796	0	768	0	
Средние:	69,32	53,56	15,76								5,06	4,19					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2324:00	74326,25	72555,04	0	70692,56	0	0	0	1842,117	0	25595	768
23/09/2324:00	75335,66	73542,3	0	70692,56	0	0	0	1857,913	0	26363	768
Итого:	1009,41	987,26	0	0	0	0	0	15,796	0	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 27213ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

