

#94670#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Сергеева, 43-49

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00°C

Пределы измерений:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272071

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

Т3=2

КС=0хD771

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.2024	70,07	54,25	15,82	28,36	27,75	0	0	0	0	0	5,96	4,34	0,443	0	24	0	
24.08.2024	70,04	54,1	15,94	29,34	28,68	0	0	0	0	0	5,89	4,22	0,466	0	24	0	
25.08.2024	70,02	53,98	16,04	29,28	28,63	0	0	0	0	0	6,37	4,32	0,466	0	24	0	
26.08.2024	70,05	54,3	15,75	29,39	28,73	0	0	0	0	0	6,22	4,52	0,46	0	24	0	
27.08.2024	69,71	54,53	15,18	28,41	27,81	0	0	0	0	0	6,06	4,56	0,427	0	24	0	
28.08.2024	69,89	54,02	15,87	29,63	28,95	0	0	0	0	0	6,14	4,57	0,468	0	24	0	
29.08.2024	70,34	54,11	16,23	29,51	28,89	0	0	0	0	0	6,13	4,66	0,475	0	24	0	
30.08.2024	70,39	54,26	16,13	28,31	27,67	0	0	0	0	0	5,95	4,53	0,454	0	24	0	
31.08.2024	70,11	54,42	15,69	27,96	27,34	0	0	0	0	0	6,11	4,46	0,436	0	24	0	
01.09.2024	69,99	53,86	16,13	31,57	30,86	0	0	0	0	0	6,05	4,33	0,507	0	24	0	
02.09.2024	69,81	54,08	15,73	31,24	30,56	0	0	0	0	0	5,95	4,24	0,488	0	24	0	
03.09.2024	70	54,05	15,95	30,02	29,37	0	0	0	0	0	5,94	4,15	0,475	0	24	0	
04.09.2024	69,65	54,07	15,58	30,69	30,01	0	0	0	0	0	6,22	4,09	0,477	0	24	0	
05.09.2024	69,86	54,24	15,62	29,07	28,42	0	0	0	0	0	6,02	4,26	0,445	0	24	0	
06.09.2024	69,75	54,19	15,56	29,1	28,45	0	0	0	0	0	6,03	4,27	0,452	0	24	0	
07.09.2024	69,95	54,35	15,6	27,53	26,92	0	0	0	0	0	6,12	4,38	0,427	0	24	0	
08.09.2024	69,65	54,01	15,64	30,8	30,13	0	0	0	0	0	6,1	4,06	0,482	0	24	0	
09.09.2024	69,86	54,24	15,62	28,52	27,87	0	0	0	0	0	5,97	4,09	0,442	0	24	0	
10.09.2024	70,03	54,28	15,75	28,9	28,24	0	0	0	0	0	6,26	4,29	0,452	0	24	0	
11.09.2024	67,96	54,11	13,85	36,87	36,11	0	0	0	0	0	5,9	4,2	0,495	0	24	0	
12.09.2024	69,95	53,99	15,96	30,38	29,68	0	0	0	0	0	5,94	3,98	0,482	0	24	0	
13.09.2024	70,22	53,91	16,31	31,09	30,39	0	0	1,5	1,47	1,47	5,63	4,2	0,573	0,096	24	0	
14.09.2024	70,01	54,37	15,64	29,55	28,9	0	0	0	0	0	6,23	4,26	0,462	0	24	0	
15.09.2024	70,11	53,84	16,27	31,35	30,65	0	0	0	0	0	5,83	4,2	0,509	0	24	0	
16.09.2024	69,78	54,19	15,59	30,25	29,59	0	0	0	0	0	5,97	4,31	0,466	0	24	0	
17.09.2024	69,93	54,03	15,9	30,83	30,14	0	0	0	0	0	5,84	4,28	0,488	0	24	0	
18.09.2024	69,85	53,85	16	31,25	30,57	0	0	0	0	0	6,16	4,35	0,497	0	24	0	
19.09.2024	70,09	54,2	15,89	29,08	28,44	0	0	0	0	0	5,94	4,08	0,46	0	24	0	
20.09.2024	69,97	54,07	15,9	30,13	29,46	0	0	0	0	0	5,83	4,13	0,478	0	24	0	
21.09.2024	69,95	53,97	15,98	31,04	30,35	0	0	0	0	0	6,06	4,28	0,494	0	24	0	
22.09.2024	69,82	53,82	16	32,45	31,74	0	0	0	0	0	5,92	4,25	0,517	0	24	0	
23.09.2024	70,27	53,73	16,54	32,16	31,46	0	0	0	0	0	6,01	4,08	0,532	0	24	0	
Итого:				964,06	942,76	0	0	1,5	1,47	1,47			15,195	0,096	768	0	
Средние:	69,9	54,1	15,8								6,02	4,27					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2424:00	96267,11	93972,82	0	70692,56	4,25	4,19	4,19	2359,021	0,272	34379	768
23/09/2424:00	97231,17	94915,58	0	70692,56	5,75	5,66	5,66	2374,216	0,368	35147	768
Итого:	964,06	942,76	0	0	1,5	1,47	1,47	15,195	0,096	768	0

Период нормальной работы 1668ч

Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 35359ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

