

#121092#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Сергеева 51-57, Калининград
6837
6872
ВКТ-7
00209826
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.02.2025	3,279	-0,058	153,13	152,83	149,3	150,81	-1,51	24	0	0	75,3	52,8	22,47	0,6	0,4	-
24.02.2025	3,264	-0,03	163,91	163,11	160,03	161,02	-0,99	24	0	0	73,1	52,4	20,68	0,6	0,4	-
25.02.2025	3,13	-0,023	158,83	157,96	155,18	156,02	-0,84	24	0	0	71,6	51,2	20,42	0,6	0,4	-
26.02.2025	3,188	-0,008	170,37	169,21	166,51	167,05	-0,54	24	0	0	71,3	52	19,26	0,6	0,4	-
27.02.2025	3,205	-0,006	176,24	174,85	172,27	172,61	-0,34	24	0	0	71,1	52,4	18,69	0,6	0,4	-
28.02.2025	3,177	-0,007	168,91	167,72	165,08	165,6	-0,52	24	0	0	71	51,6	19,4	0,6	0,4	-
01.03.2025	3,294	-0,02	168,75	167,72	164,79	165,56	-0,77	24	0	0	72,7	52,5	20,23	0,6	0,4	-
02.03.2025	3,36	-0,015	177,41	176,18	173,29	173,92	-0,63	24	0	0	72	52,5	19,56	0,6	0,4	-
03.03.2025	3,306	-0,005	182,35	180,94	178,17	178,56	-0,39	24	0	0	71,5	52,9	18,63	0,6	0,4	-
04.03.2025	3,321	-0,001	186,51	184,98	182,27	182,52	-0,25	24	0	0	71,2	52,9	18,27	0,6	0,4	-
05.03.2025	3,366	0	192,47	190,84	188,1	188,3	-0,2	24	0	0	71,2	53,3	17,92	0,6	0,4	-
06.03.2025	3,404	0,007	201,41	199,6	196,86	196,9	-0,04	24	0	0	71	53,8	17,27	0,6	0,4	-
07.03.2025	3,371	0,013	205,57	203,61	200,93	200,79	0,14	24	0	0	71	54,3	16,72	0,6	0,4	-
08.03.2025	3,304	0,016	206,09	204,09	201,43	201,22	0,21	24	0	0	71	54,7	16,32	0,6	0,4	-
09.03.2025	3,341	0,018	208,37	206,33	203,64	203,44	0,2	24	0	0	71,1	54,8	16,33	0,6	0,4	-
10.03.2025	3,369	0,026	216,14	214	211,29	210,94	0,35	24	0	0	70,9	55,1	15,83	0,6	0,4	-
11.03.2025	3,162	0,01	193,92	192,21	189,56	189,57	-0,01	24	0	0	70,7	54,1	16,66	0,6	0,4	-
12.03.2025	3,252	0,003	197,4	195,74	192,93	193,05	-0,12	24	0	0	71	54,1	16,86	0,6	0,4	-
13.03.2025	3,36	-0,003	191,23	189,81	186,82	187,19	-0,37	24	0	0	72,1	54,1	18,05	0,6	0,4	-
14.03.2025	3,435	-0,017	184,52	183,31	180,06	180,76	-0,7	24	0	0	73,7	54,4	19,26	0,6	0,4	-
15.03.2025	3,53	-0,024	184,5	183,36	179,93	180,75	-0,82	24	0	0	74,9	55,1	19,83	0,6	0,4	-
16.03.2025	3,52	-0,028	183,94	182,89	179,39	180,3	-0,91	24	0	0	74,8	54,9	19,86	0,6	0,4	-
17.03.2025	3,472	-0,03	177,06	176,08	172,59	173,54	-0,95	24	0	0	75,6	55,2	20,39	0,6	0,4	-
18.03.2025	3,418	-0,015	183,54	182,31	179,15	179,78	-0,63	24	0	0	73,5	54,3	19,23	0,6	0,4	-
19.03.2025	3,307	-0,005	186,03	184,61	181,77	182,13	-0,36	24	0	0	71,7	53,4	18,26	0,6	0,4	-
20.03.2025	3,291	0,001	191,03	189,42	186,67	186,86	-0,19	24	0	0	71,4	53,8	17,65	0,6	0,4	-
21.03.2025	3,361	0,004	198,27	196,57	193,77	193,88	-0,11	24	0	0	71,3	53,9	17,35	0,6	0,4	-
22.03.2025	3,376	0,005	196,17	194,41	191,73	191,82	-0,09	24	0	0	71,1	53,5	17,61	0,6	0,4	-
23.03.2025	3,41	0,009	200,09	198,24	195,59	195,58	0,01	24	0	0	70,9	53,5	17,41	0,6	0,4	-
Итого:	96,573	0	5404,16	5362,93	5279,1	5290,47	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	96,573															

Общее время работы системы, ч696

Период нормальной работы системы, ч696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.02.2025	477,104	27966,04	27733,54	27307,35	27339,45
23.03.2025	573,677	33370,2	33096,47	32586,45	32629,92

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2025 11:26:01