

#126187#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Сергеева 51-57, Калининград

6837

6872

ВКТ-7

00209826

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,303	0,005	190,44	188,76	186,14	186,24	-0,1	24	0	0	71,2	53,5	17,74	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	3,318	0,006	192,53	190,82	188,16	188,24	-0,08	24	0	0	71,3	53,7	17,63	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	3,305	0,009	195,7	193,91	191,26	191,27	-0,01	24	0	0	71,1	53,9	17,26	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	3,34	0,01	196,79	194,96	192,31	192,3	0,01	24	0	0	71,2	53,8	17,33	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	3,375	0,019	208,4	206,33	203,68	203,44	0,24	24	0	0	71,2	54,7	16,48	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	3,377	0,029	211,09	208,8	206,3	205,88	0,42	24	0	0	71,1	54,9	16,22	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	3,301	0,021	203,93	201,83	199,32	199,02	0,3	24	0	0	71	54,6	16,44	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	3,319	0,019	197,81	195,77	193,35	193,09	0,26	24	0	0	71,1	54,1	17,07	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	3,285	0,005	189,13	187,37	184,78	184,8	-0,02	24	0	0	71,6	53,9	17,75	0,6	0,4	-
02.04.2025	3,286	0,014	193,33	191,41	188,9	188,77	0,13	24	0	0	71,4	54,1	17,32	0,6	0,4	-
03.04.2025	3,362	0,032	209,07	206,74	204,33	203,79	0,54	24	0	0	71,3	55,1	16,28	0,6	0,4	-
04.04.2025	3,357	0,026	206,04	203,79	201,29	200,91	0,38	24	0	0	71,7	55,2	16,54	0,6	0,4	-
05.04.2025	3,31	0,006	184,39	182,66	180,1	180,19	-0,09	24	0	0	72,4	54	18,39	0,6	0,4	-
06.04.2025	3,468	-0,012	178,48	177,13	174,07	174,69	-0,62	24	0	0	74,6	54,5	20,1	0,6	0,4	-
07.04.2025	3,436	-0,001	185,51	183,83	181,07	181,28	-0,21	24	0	0	73,4	54,4	19,01	0,6	0,4	-
08.04.2025	3,326	0,008	184,82	183,09	180,57	180,6	-0,03	24	0	0	72	53,6	18,41	0,6	0,4	-
09.04.2025	3,294	0,008	183,68	181,95	179,44	179,49	-0,05	24	0	0	71,8	53,5	18,34	0,6	0,4	-
10.04.2025	3,265	-0,003	176,03	174,57	171,95	172,25	-0,3	24	0	0	72,3	53,3	19,05	0,6	0,4	-
11.04.2025	3,31	0,015	190,86	188,95	186,49	186,37	0,12	24	0	0	71,7	54	17,69	0,6	0,4	-
12.04.2025	3,445	0,017	201,55	199,51	196,91	196,74	0,17	24	0	0	71,7	54,3	17,42	0,6	0,4	-
13.04.2025	3,443	0,034	216,81	214,35	211,84	211,27	0,57	24	0	0	71,5	55,4	16,07	0,6	0,4	-
14.04.2025	3,308	0,049	220,92	218,21	215,87	215	0,87	24	0	0	71,3	56,3	15,05	0,6	0,4	-
15.04.2025	3,224	0,063	220,6	217,73	215,7	214,56	1,14	24	0	0	70,4	55,8	14,62	0,6	0,4	-
16.04.2025	2,199	0,184	238,38	234,35	233,07	230,21	2,86	24	0	0	70,5	61,9	8,63	0,6	0,4	-
17.04.2025	1,109	0,256	225,97	221,55	220,97	217,14	3,83	24	0	0	70	66,2	3,83	0,6	0,4	-
18.04.2025	1,045	0,245	210,38	206,19	205,76	202,09	3,67	24	0	0	69,9	66	3,86	0,6	0,4	-
19.04.2025	1,052	0,245	215,21	210,95	210,52	206,77	3,75	24	0	0	69,8	66	3,78	0,6	0,4	-
20.04.2025	1,056	0,231	209,11	205,01	204,56	201,01	3,55	24	0	0	69,4	65,4	3,98	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,996	0,203	185,34	181,67	181,41	178,26	3,15	24	0	0	68,5	64,1	4,36	0,6	0,4	-
22.04.2025	1,04	0,233	193,41	189,42	189,15	185,64	3,51	24	0	0	70,3	66	4,24	0,6	0,4	-
23.04.2025	1,048	0,214	187,87	184,12	183,73	180,47	3,26	24	0	0	70,3	65,8	4,5	0,6	0,4	-
Итого:	86,302	0	6203,58	6125,73	6063	6031,78	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	86,302															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	573,677	33370,2	33096,47	32586,45	32629,92
23.04.2025	659,979	39573,78	39222,2	38649,45	38661,7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 11:12:11