

#28606#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 33-39, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7039
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211627
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,566	-0,068	126,38	127,44	123,62	125,02	-1,4	24	0	0	69,9	64,6	5,27	0,6	0,4	-
25.07.2023	0,557	-0,07	126,86	127,94	124,1	125,52	-1,42	24	0	0	69,7	64,5	5,19	0,6	0,4	-
26.07.2023	0,575	-0,063	126,27	127,27	123,49	124,84	-1,35	24	0	0	69,9	64,6	5,32	0,6	0,4	-
27.07.2023	0,572	-0,058	125,89	126,81	123,15	124,4	-1,25	24	0	0	69,7	64,4	5,27	0,6	0,4	-
28.07.2023	0,562	-0,059	126,92	127,93	124,19	125,47	-1,28	24	0	0	69,7	64,6	5,15	0,6	0,4	-
29.07.2023	0,566	-0,069	126,83	127,83	124,01	125,43	-1,42	24	0	0	69,9	64,6	5,28	0,6	0,4	-
30.07.2023	0,554	-0,071	127,49	128,53	124,65	126,08	-1,43	24	0	0	69,8	64,7	5,14	0,6	0,4	-
31.07.2023	0,563	-0,066	129,51	130,54	126,68	128,06	-1,38	24	0	0	69,5	64,4	5,09	0,6	0,4	-
01.08.2023	0,591	-0,065	134,74	135,78	131,81	133,18	-1,37	24	0	0	69,8	64,7	5,11	0,6	0,4	-
02.08.2023	0,119	-0,018	14,82	16,02	14,58	15,81	-1,23	24	0	1	66	53,5	12,52	0,6	0,4	-
03.08.2023	0,007	-0,018	2,69	4,57	2,69	4,57	-1,88	24	0	1	41,2	24,4	16,78	0,6	0,4	-
04.08.2023	-0,043	-0,043	0	3,05	0	3,05	-3,05	24	0	1	30,2	21	9,18	0,6	0,4	-
05.08.2023	0	0	0	0,05	0	0,05	-0,05	24	0	1	25,6	19,8	5,86	0,6	0,4	-
06.08.2023	0	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	1	23,3	18,3	4,96	0,6	0,4	-
07.08.2023	0,341	0,028	24,33	23,64	23,86	23,37	0,49	24	0	1	63,5	50,3	13,25	0,6	0,4	-
08.08.2023	0,58	-0,007	55,97	56,1	54,77	55,24	-0,47	24	0	0	68,7	57,7	11,04	0,6	0,4	-
09.08.2023	0,612	-0,008	57,11	57,19	55,88	56,31	-0,43	24	0	0	69,3	58	11,32	0,6	0,4	-
10.08.2023	0,612	-0,003	55,04	55,1	53,84	54,24	-0,4	24	0	0	69	57,3	11,72	0,6	0,4	-
11.08.2023	0,609	-0,003	54,7	54,78	53,54	53,96	-0,42	24	0	0	68,6	56,8	11,84	0,6	0,4	-
12.08.2023	0,603	-0,008	55,22	55,33	54,07	54,5	-0,43	24	0	0	68,3	56,7	11,6	0,6	0,4	-
13.08.2023	0,608	-0,01	56,07	56,24	54,87	55,39	-0,52	24	0	0	68,8	57,2	11,58	0,6	0,4	-
14.08.2023	0,693	0,045	56,59	55,52	55,34	54,69	0,65	24	0	1	69,2	57,4	11,83	0,6	0,4	-
15.08.2023	0,629	0,103	62,05	60,06	61,03	59,28	1,75	24	0	1	60	51,2	8,8	0,6	0,4	-
22.08.2023	0,574	-0,001	125,93	125,93	123,29	123,61	-0,32	24	0	0	68,3	63,6	4,78	0,6	0,4	-
23.08.2023	0,358	-0,017	68,35	68,6	66,91	67,35	-0,44	13	1	1	68,4	62,7	5,74	0,6	0,4	-
Итого:	11,408	0	1839,76	1852,26	1800,37	1819,43	0	589	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,408															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 589

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	12877,318	397162,48	467423,96	367457,85	445729,33
23.08.2023	12888,726	399002,24	469276,22	369258,22	447548,76

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 15:55:09