

#113676#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.01.2025 по 06.02.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер


ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Мариупольская 2-12, Калининград  
4402

| Заводской номер счётчика<br>00261215   | Показания прибора, Гкал<br>06.02.2025 | Предыдущие показания, Гкал<br>23.01.2025 | Разность показаний, Гкал |
|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 1098,345                              | 1001,89                                  | 96.455                   |

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



*06.02.25  
кешер Т2 + нов*



#113675#

Отчёт за период с 23.01.2025 по 06.02.2025.

Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 7048  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00261215  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 20.02.2025

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | t <sub>нар</sub> , °C | dQ, Гкал | dQ <sub>г</sub> , Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C | td,   | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-----------------------|----------|------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|---------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 24.01.2025 | -                     | 7,983    | -0,294                 | 371,69  | 373,43  | 362,68  | 368,86  | -6,18  | 24       | 0       | 0       | 73,9   | 51     | 22,86 | 0,67    | 0,53    |
| 25.01.2025 | -                     | 6,977    | -0,353                 | 425,55  | 428,61  | 415,82  | 422,78  | -6,96  | 24       | 0       | 0       | 71,6   | 53,9   | 17,66 | 0,65    | 0,53    |
| 26.01.2025 | -                     | 6,744    | -0,583                 | 701,54  | 707,95  | 686,36  | 696,65  | -10,29 | 24       | 0       | 0       | 69,5   | 58,8   | 10,69 | 0,66    | 0,52    |
| 27.01.2025 | -                     | 6,329    | -0,492                 | 568,46  | 573,78  | 555,93  | 564,84  | -8,91  | 24       | 0       | 0       | 70,2   | 57,9   | 12,3  | 0,67    | 0,52    |
| 28.01.2025 | -                     | 6,171    | -0,282                 | 373,35  | 375,8   | 365,19  | 370,95  | -5,76  | 24       | 0       | 0       | 69,8   | 52,1   | 17,67 | 0,67    | 0,52    |
| 29.01.2025 | -                     | 5,423    | -0,099                 | 197,11  | 197,51  | 192,85  | 195,92  | -3,07  | 24       | 0       | 0       | 69,5   | 40,7   | 28,75 | 0,67    | 0,52    |
| 30.01.2025 | -                     | 6,373    | -0,114                 | 202,34  | 203,01  | 197,93  | 201,71  | -3,78  | 24       | 0       | 0       | 69,8   | 36,8   | 32,91 | 0,66    | 0,52    |
| 31.01.2025 | -                     | 7,012    | -0,174                 | 322,17  | 322,74  | 314,88  | 319,06  | -4,18  | 24       | 0       | 0       | 71,2   | 48,3   | 22,86 | 0,66    | 0,52    |
| 01.02.2025 | -                     | 6,775    | -0,12                  | 237,79  | 237,48  | 232,12  | 235,35  | -3,23  | 24       | 0       | 0       | 73,2   | 43,4   | 29,79 | 0,67    | 0,52    |
| 02.02.2025 | -                     | 7,283    | -0,124                 | 245,36  | 244,76  | 239,16  | 242,46  | -3,3   | 24       | 0       | 0       | 75,7   | 44,6   | 31,06 | 0,66    | 0,52    |
| 03.02.2025 | -                     | 7,88     | -0,141                 | 274,99  | 274,26  | 267,95  | 271,53  | -3,58  | 24       | 0       | 0       | 76,1   | 46,1   | 30,02 | 0,67    | 0,52    |
| 04.02.2025 | -                     | 7,398    | -0,137                 | 266,09  | 265,64  | 259,56  | 263,08  | -3,52  | 24       | 0       | 0       | 74,3   | 45,2   | 29,12 | 0,66    | 0,52    |
| 05.02.2025 | -                     | 7,368    | -0,143                 | 270,44  | 270,02  | 263,8   | 267,36  | -3,56  | 23       | 1       | 1       | 74,4   | 45,8   | 28,55 | 0,67    | 0,52    |
| 06.02.2025 | -                     | 6,739    | -0,129                 | 241,33  | 241,26  | 235,66  | 239,12  | -3,46  | 24       | 0       | 0       | 72,7   | 43,4   | 29,23 | 0,66    | 0,51    |
| Итого:     | -                     | 96,455   | -3,185                 | 4698,21 | 4716,25 | 4589,89 | 4659,67 | -69,78 | 335      | 1       | -       | 72,28  | 47,71  | 24,53 | 0,66    | 0,52    |

Общее время работы системы 336 час.

Период нормальной работы системы 335 час.

## Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал  | V1, м3   | V2, м3   | M1, т    | M2, т    |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.01.2025 | 1001,89  | 87368,31 | 88686,23 | 85369,25 | 87275,43 |
| 06.02.2025 | 1098,345 | 92066,52 | 93402,48 | 89959,14 | 91935,1  |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения