

#126182#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Мариупольская 2-12, Калининград
4402
7048
ВКТ-7
00261215
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	8,219	-0,085	294,98	293,36	288,41	290,91	-2,5	24	0	0	70,5	41,6	28,87	0,64	0,53	5,5
25.03.2025	7,912	-0,069	284,74	283,12	278,48	280,81	-2,33	24	0	0	70,2	41,5	28,78	0,64	0,53	4,4
26.03.2025	7,709	-0,068	260,59	259,05	254,85	257,15	-2,3	24	0	0	70	39,4	30,62	0,63	0,53	6,9
27.03.2025	7,904	-0,069	273,56	271,94	267,56	269,87	-2,31	24	0	0	69,9	40	29,91	0,66	0,52	5,7
28.03.2025	6,926	-0,068	226,89	225,85	221,88	224,27	-2,39	24	0	0	70,2	38,5	31,65	0,65	0,51	8,9
29.03.2025	6,822	-0,074	227,23	226,4	222,26	224,77	-2,51	24	0	0	69,8	38,7	31,15	0,65	0,52	9,9
30.03.2025	7,548	-0,07	249,62	248,27	244,12	246,5	-2,38	24	0	0	70,2	38,8	31,31	0,64	0,52	6,8
31.03.2025	7,714	-0,074	261,43	260	255,66	258,07	-2,41	24	0	0	70,2	39,6	30,57	0,64	0,53	5,9
01.04.2025	8,236	-0,081	291,29	289,7	284,84	287,4	-2,56	24	0	0	70,4	41,1	29,29	0,66	0,52	-
02.04.2025	7,232	-0,072	245,34	244,13	239,93	242,31	-2,38	24	0	0	70,2	39,6	30,56	0,67	0,51	-
03.04.2025	6,642	-0,067	213,99	213,06	209,23	211,57	-2,34	24	0	0	70,5	38,3	32,19	0,65	0,51	-
04.04.2025	7,281	-0,074	246,78	245,62	241,3	243,78	-2,48	24	0	0	70,3	39,7	30,6	0,65	0,53	-
05.04.2025	9,262	-0,086	318,15	315,9	310,54	313,11	-2,57	24	0	0	73,4	43,2	30,19	0,65	0,53	-
06.04.2025	10,106	-0,094	339,91	337,24	331,41	334,07	-2,66	24	0	0	75,2	44,4	30,85	0,65	0,52	-
07.04.2025	8,952	-0,12	293,28	291,98	286,09	289,45	-3,36	24	0	0	74,4	42,6	31,8	0,65	0,52	-
08.04.2025	8,645	-0,12	301,55	300,49	294,56	297,95	-3,39	24	0	0	72,2	42,4	29,85	0,65	0,52	-
09.04.2025	8,585	-0,098	291,76	290,24	284,92	287,79	-2,87	24	0	0	72,6	42	30,56	0,64	0,53	-
10.04.2025	9,143	-0,105	324,76	322,93	317,15	320,06	-2,91	24	0	0	72,6	43,4	29,23	0,65	0,52	-
11.04.2025	8,144	-0,084	283,16	281,69	276,74	279,38	-2,64	24	0	0	71,2	41,4	29,83	0,65	0,52	-
12.04.2025	7,577	-0,075	266,47	265,14	260,56	263,04	-2,48	24	0	0	70,3	40,9	29,48	0,66	0,51	-
13.04.2025	6,553	-0,069	217,53	216,61	212,76	215,07	-2,31	24	0	0	70,1	38,9	31,24	0,66	0,49	-
14.04.2025	5,785	-0,071	187,66	187,34	183,52	186,07	-2,55	24	0	0	70	37,9	32,07	0,63	0,46	-
15.04.2025	2,757	-0,157	134,18	136,4	131,26	134,86	-3,6	24	0	1	70	47,8	22,21	0,6	0,45	-
16.04.2025	2,122	-0,422	351,73	357,53	343,99	351,09	-7,1	24	0	0	70	62,6	7,42	0,58	0,44	-
17.04.2025	2,195	-0,419	350,02	355,74	342,31	349,4	-7,09	24	0	0	70	62,3	7,67	0,54	0,42	-
18.04.2025	2,018	-0,215	184,09	187,44	180,09	184,52	-4,43	24	0	1	69,4	56,9	12,53	0,49	0,41	-
19.04.2025	2,083	-0,063	62,8	64,14	61,41	63,78	-2,37	24	0	1	70	34,7	35,28	0,5	0,41	-
20.04.2025	2,219	-0,068	65,13	66,39	63,63	65,96	-2,33	24	0	1	71,7	35,6	36,17	0,56	0,52	-
21.04.2025	1,317	-0,072	48,15	49,25	47,11	48,91	-1,8	24	0	1	69,3	40	29,3	0,61	0,6	-
22.04.2025	2,39	-0,128	133,97	135,57	131	133,89	-2,89	24	0	0	70,2	50,8	19,33	0,61	0,6	-
23.04.2025	2,424	-0,03	77,88	78,06	76,14	77,55	-1,41	24	0	1	70	37,4	32,56	0,61	0,6	-
Итого:	192,422	0	7308,62	7300,58	7143,71	7233,36	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	192,422															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	1615,412	107368,12	108601,42	104863,56	107004,8
23.04.2025	1807,834	114676,74	115902	112007,27	114238,16

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:31:54