

#95074#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Мариупольская 2-12, Калининград

4402

7048

ВКТ-7

00261215

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	1,437	-0,444	244,83	251,4	239,4	246,94	-7,54	24	0	0	70,3	62,3	7,96	0,61	0,59	-
25.08.2024	1,492	-0,42	230,93	237,17	225,86	233,05	-7,19	24	0	0	70	61,4	8,57	0,61	0,59	-
26.08.2024	1,484	-0,437	233,09	239,57	227,94	235,41	-7,47	24	0	0	70,1	61,5	8,52	0,61	0,59	-
27.08.2024	1,508	-0,446	240,45	246,99	235,07	242,62	-7,55	24	0	0	70,6	62,2	8,42	0,61	0,59	-
28.08.2024	1,475	-0,443	237,99	244,51	232,71	240,19	-7,48	24	0	0	70,5	62,1	8,33	0,61	0,59	-
29.08.2024	1,424	-0,443	236,48	243,07	231,27	238,78	-7,51	24	0	0	70,3	62,1	8,17	0,61	0,59	-
30.08.2024	1,425	-0,459	243,92	250,63	238,43	246,1	-7,67	24	0	0	70,8	62,8	8	0,61	0,59	-
31.08.2024	1,472	-0,463	240,35	247,13	234,94	242,7	-7,76	24	0	0	70,9	62,6	8,33	0,61	0,59	-
01.09.2024	1,558	-0,446	231,67	238,3	226,52	234,17	-7,65	24	0	0	70,4	61,5	8,95	0,61	0,59	-
02.09.2024	1,467	-0,453	227,94	234,81	222,99	230,83	-7,84	24	0	0	69,5	60,8	8,73	0,61	0,59	-
03.09.2024	1,437	-0,47	231,67	238,69	226,55	234,52	-7,97	24	0	0	70,3	61,8	8,52	0,62	0,59	-
04.09.2024	1,45	-0,488	255,98	263,12	250,22	258,35	-8,13	24	0	0	70,8	63	7,85	0,61	0,59	-
05.09.2024	1,356	-0,46	240,71	247,65	235,47	243,29	-7,82	24	0	0	69,7	61,9	7,82	0,61	0,59	-
06.09.2024	1,346	-0,465	244,05	251	238,71	246,54	-7,83	24	0	0	70	62,3	7,68	0,62	0,59	-
07.09.2024	1,379	-0,474	248,25	255,26	242,73	250,64	-7,91	24	0	0	70,6	62,8	7,73	0,61	0,59	-
08.09.2024	1,47	-0,456	238,53	245,35	233,3	241,08	-7,78	24	0	0	69,9	61,5	8,35	0,61	0,6	-
09.09.2024	1,36	-0,447	226,76	233,51	221,81	229,46	-7,65	24	0	0	69,7	61,4	8,25	0,61	0,6	-
10.09.2024	1,344	-0,432	203,14	209,7	198,64	206,08	-7,44	24	0	1	70,3	61,2	9,07	0,61	0,6	-
11.09.2024	1,41	-0,432	196,75	203,34	192,42	199,93	-7,51	24	0	1	70,1	60,4	9,69	0,61	0,6	-
12.09.2024	1,35	-0,446	188,94	195,93	184,82	192,69	-7,87	24	0	1	69,6	59,8	9,84	0,61	0,6	-
13.09.2024	1,461	-0,358	192,36	197,69	188,08	194,34	-6,26	24	0	1	70,4	60,6	9,79	0,61	0,6	-
14.09.2024	1,444	-0,406	190,64	196,85	186,43	193,57	-7,14	24	0	1	70,2	60,1	10,06	0,61	0,6	-
15.09.2024	1,481	-0,427	187,46	194,02	183,31	190,85	-7,54	24	0	1	70,2	59,7	10,54	0,61	0,6	-
16.09.2024	1,405	-0,429	187,27	193,91	183,14	190,68	-7,54	24	0	1	70,1	60	10,14	0,61	0,6	-
17.09.2024	1,706	-0,172	190,92	192,97	186,64	189,74	-3,1	24	0	1	70,6	60,5	10,14	0,61	0,6	-
18.09.2024	1,498	-0,349	191,47	196,68	187,22	193,35	-6,13	24	0	0	70,6	60,6	10	0,61	0,6	-
19.09.2024	1,514	-0,354	190,4	195,69	186,18	192,42	-6,24	24	0	0	70,4	60,3	10,14	0,61	0,6	-
20.09.2024	1,446	-0,373	193,13	198,69	188,83	195,31	-6,48	24	0	0	70,5	60,8	9,75	0,61	0,6	-
21.09.2024	1,451	-0,378	188,89	194,6	184,74	191,39	-6,65	24	0	0	70	60	10,02	0,61	0,6	-
22.09.2024	1,521	-0,376	187,87	193,62	183,73	190,41	-6,68	24	0	0	70,2	59,8	10,45	0,61	0,6	-
23.09.2024	1,471	-0,395	195,46	201,4	191,11	198,01	-6,9	24	0	0	70,5	60,6	9,88	0,61	0,6	-
Итого:	45,042	0	6738,3	6933,25	6589,21	6813,44	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,042															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	96,292	13349,39	13729,58	13055,92	13497,78
23.09.2024	141,334	20087,69	20662,83	19645,13	20311,22

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2024 7:56:06