#6919#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Мариупольская 2-12, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7048
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261215
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	1,844	-0,174	207,72	209,72	202,92	206,02	-3,1	24	0	1	72	62	10,02	0,62	0,59	-
25.09.2021	1,724	-0,261	209,38	212,83	204,55	209,1	-4,55	24	0	0	71,8	62	9,8	0,62	0,59	-
26.09.2021	1,797	-0,254	205,57	209,03	200,84	205,38	-4,54	24	0	0	71,9	61,6	10,33	0,61	0,59	-
27.09.2021	1,774	-0,265	204,51	208,07	199,79	204,49	-4,7	24	0	0	71,8	61,5	10,32	0,61	0,59	-
28.09.2021	1,693	-0,267	202,33	205,91	197,61	202,27	-4,66	24	0	0	72,1	62,1	10,03	0,52	0,47	-
29.09.2021	1,444	-0,1	234,38	235,38	229,62	231,45	-1,83	24	0	1	66,5	59,8	6,74	0,52	0,41	-
30.09.2021	1,838	-0,103	374,43	375,37	366,36	368,35	-1,99	24	0	0	69,2	63,8	5,34	0,59	0,44	-
Итого:	12,114	0	1638,32	1656,31	1601,69	1627,06	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,114															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	2102,704	182676	183679,46	178208,06	180476,17
30.09.2021	2114,818	184314,32	185335,77	179809,75	182103,23

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 08.10.2021 12:50:41