

#121086#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Соммера генерала 12-22, Калининград (подъезд 14)

4402

7462

ВКТ-9

4170

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,935	0	157,72	0	0	153,97	0	0	24	0	0	0	73,1	54	0	0,52	0,39	0	-
25.02.2025	2,797	0	161,815	0	0	158,104	0	0	24	0	0	0	71,7	54	0	0,52	0,39	0	-
26.02.2025	2,903	0	153,706	0	0	150,216	0	0	24	0	0	0	71,3	52	0	0,53	0,39	0	-
27.02.2025	2,922	0	150,753	0	0	147,347	0	0	24	0	0	0	71,2	51,3	0	0,53	0,39	0	-
28.02.2025	2,813	0	160,868	0	0	157,238	0	0	24	0	0	0	71,1	53,2	0	0,53	0,39	0	-
01.03.2025	2,928	0	165,955	0	0	162,042	0	0	24	0	0	0	72,8	54,7	0	0,53	0,39	0	-
02.03.2025	3,068	0	152,868	0	0	149,331	0	0	24	0	0	0	72,1	51,5	0	0,53	0,39	0	-
03.03.2025	3,027	0	146,706	0	0	143,366	0	0	24	0	0	0	71,4	50,3	0	0,53	0,38	0	-
04.03.2025	3,034	0	145,061	0	0	141,786	0	0	24	0	0	0	71,1	49,7	0	0,54	0,38	0	-
05.03.2025	2,89	0	137,606	0	0	134,501	0	0	24	0	0	0	71,1	49,6	0	0,54	0,38	0	-
06.03.2025	2,86	0	140,588	0	0	137,427	0	0	24	0	0	0	71	50,3	0	0,54	0,38	0	-
07.03.2025	2,755	0	144,498	0	0	141,251	0	0	24	0	0	0	71	51,5	0	0,54	0,37	0	-
08.03.2025	2,732	0	145,501	0	0	142,228	0	0	24	0	0	0	71	51,8	0	0,54	0,37	0	-
09.03.2025	2,573	0	142,668	0	0	139,449	0	0	24	0	0	0	71,1	52,7	0	0,55	0,37	0	-
10.03.2025	2,532	0	137,411	0	0	134,33	0	0	24	0	0	0	70,9	52,1	0	0,55	0,37	0	-
11.03.2025	2,949	0	151,273	0	0	147,892	0	0	24	0	0	0	70,7	50,8	0	0,54	0,38	0	-
12.03.2025	3,013	0	148,471	0	0	145,128	0	0	24	0	0	0	71	50,2	0	0,54	0,38	0	-
13.03.2025	3,021	0	161,195	0	0	157,454	0	0	24	0	0	0	72,2	52,9	0	0,54	0,38	0	-
14.03.2025	3,092	0	164,732	0	0	160,757	0	0	24	0	0	0	73,7	54,4	0	0,53	0,38	0	-
15.03.2025	3,113	0	171,807	0	0	167,534	0	0	24	0	0	0	75	56,2	0	0,53	0,38	0	-
16.03.2025	3,117	0	163,63	0	0	159,574	0	0	24	0	0	0	74,8	55,1	0	0,53	0,38	0	-
17.03.2025	2,99	0	176,212	0	0	171,761	0	0	24	0	0	0	75,6	58,1	0	0,53	0,38	0	-
18.03.2025	3,032	0	157,428	0	0	153,657	0	0	24	0	0	0	73,4	53,6	0	0,53	0,38	0	-
19.03.2025	2,984	0	157,19	0	0	153,592	0	0	24	0	0	0	71,6	52,1	0	0,54	0,38	0	-
20.03.2025	2,742	0	154,853	0	0	151,335	0	0	24	0	0	0	71,4	53	0	0,54	0,38	0	-
21.03.2025	2,855	0	150,038	0	0	146,638	0	0	24	0	0	0	71,3	51,8	0	0,54	0,38	0	-
22.03.2025	2,649	0	153,118	0	0	149,658	0	0	24	0	0	0	71,2	53,2	0	0,54	0,38	0	-
23.03.2025	2,804	0	148,173	0	0	144,841	0	0	24	0	0	0	71	51,6	0	0,54	0,38	0	-
Итого:	81,13	0	4301,844	0	0	4202,407	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	81,13																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.02.2025	3965,415	276030,625	0	0	269576,156	0	0	64485,5	768	6496,9	0
23.03.2025	4046,544	280332,469	0	0	273778,562	0	0	65157,5	1440	6496,9	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:30:17