

#130746#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера генерала 12-22, Калининград (подъезд 14)
4402
7462
ВКТ-9
4170
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,393	0	77,083	0	0	75,358	0	0	24	0	0	2	70,7	64	0	0,44	0,34	0	-
25.04.2025	0,424	0	84,77	0	0	82,875	0	0	24	0	0	2	70,7	64,5	0	0,44	0,34	0	-
26.04.2025	0,442	0	87,765	0	0	85,788	0	0	24	0	0	2	71	64,5	0	0,44	0,34	0	-
27.04.2025	0,432	0	85,48	0	0	83,566	0	0	24	0	0	2	70,7	64,1	0	0,44	0,34	0	-
28.04.2025	0,386	0	71,35	0	0	69,755	0	0	24	0	0	2	70,7	63,5	0	0,45	0,34	0	-
29.04.2025	0,418	0	75,463	0	0	73,766	0	0	24	0	0	2	70,9	63,5	0	0,45	0,34	0	-
30.04.2025	0,407	0	78,458	0	0	76,683	0	0	24	0	0	2	71,1	63,7	0	0,45	0,34	0	-
01.05.2025	0,448	0	77,743	0	0	75,996	0	0	24	0	0	2	70,9	63,6	0	0,45	0,34	0	-
02.05.2025	0,447	0	79,065	0	0	77,304	0	0	24	0	0	2	70,5	63,2	0	0,45	0,34	0	-
03.05.2025	0,372	0	85,003	0	0	83,212	0	0	22,42	1,58	786432	32774	68,3	62,8	0	0,45	0,33	0	-
04.05.2025	0,423	0	73,453	0	0	71,795	0	0	24	0	0	2	71	63,4	0	0,45	0,34	0	-
05.05.2025	0,404	0	82,798	0	0	80,965	0	0	24	0	0	2	70,2	64	0	0,45	0,34	0	-
06.05.2025	0,372	0	99,888	0	0	97,892	0	0	24	0	0	2	66,3	62,6	0	0,43	0,35	0	-
07.05.2025	0,391	0	73,94	0	0	72,254	0	0	24	0	0	2	71,4	64,3	0	0,44	0,35	0	-
08.05.2025	0,411	0	77,578	0	0	75,792	0	0	24	0	0	2	71,8	64,5	0	0,44	0,35	0	-
09.05.2025	0,344	0	65,388	0	0	63,889	0	0	24	0	0	2	71,6	64	0	0,44	0,35	0	-
10.05.2025	0,377	0	74,408	0	0	72,696	0	0	24	0	0	2	71,8	64,5	0	0,44	0,35	0	-
11.05.2025	0,422	0	73,865	0	0	72,184	0	0	24	0	0	2	71,4	63,9	0	0,44	0,35	0	-
12.05.2025	0,364	0	69,778	0	0	68,174	0	0	24	0	0	2	71,7	64,2	0	0,44	0,35	0	-
13.05.2025	0,411	0	70,703	0	0	69,083	0	0	24	0	0	2	71,6	63,8	0	0,44	0,35	0	-
14.05.2025	0,413	0	76,118	0	0	74,394	0	0	23,92	0,08	0	32774	71,2	64,1	0	0,43	0,35	0	-
15.05.2025	0,377	0	75,653	0	0	73,968	0	0	24	0	0	2	70,5	64,2	0	0,42	0,35	0	-
16.05.2025	0,401	0	79,19	0	0	77,418	0	0	24	0	0	2	70,7	64,5	0	0,42	0,35	0	-
17.05.2025	0,399	0	72,838	0	0	71,188	0	0	24	0	0	2	71,1	64	0	0,42	0,35	0	-
18.05.2025	0,479	0	80,683	0	0	78,853	0	0	24	0	0	2	71,2	63,7	0	0,42	0,35	0	-
19.05.2025	0,386	0	70,213	0	0	68,645	0	0	24	0	0	2	70,6	63,5	0	0,42	0,35	0	-
20.05.2025	0,424	0	68,978	0	0	67,414	0	0	24	0	0	2	71,2	63,6	0	0,43	0,35	0	-
21.05.2025	0,403	0	68,97	0	0	67,418	0	0	24	0	0	2	70,9	63,4	0	0,42	0,35	0	-
22.05.2025	0,401	0	68,905	0	0	67,354	0	0	24	0	0	2	70,9	63,6	0	0,42	0,35	0	-
23.05.2025	0,404	0	70,383	0	0	68,805	0	0	24	0	0	2	70,8	63,4	0	0,42	0,35	0	-
Итого:	12,175	0	2295,91	0	0	2244,484	0	0	718,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,175																		

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718,34

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2025	4113,148	284262,844	0	0	277619,469	0	0	65901,45	767,95	6496,95	0,05
23.05.2025	4125,322	286558,75	0	0	279863,938	0	0	66619,78	1486,28	6498,62	1,72

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:53:57