

#126176#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Озерова 39-45, Калининград
5346
7104
ВКТ-7
00212292
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,489	-0,381	376,3	380,98	367,46	373,68	-6,22	24	0	0	72,6	64,8	7,83	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	2,479	-0,405	376,9	381,95	368,04	374,65	-6,61	24	0	0	72,6	64,7	7,86	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	2,424	-0,416	377,58	382,9	368,75	375,58	-6,83	24	0	0	72,5	64,7	7,74	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	2,392	-0,44	377,11	382,77	368,29	375,45	-7,16	24	0	0	72,5	64,8	7,71	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	2,349	-0,461	386,28	392,28	377,22	384,7	-7,48	24	0	0	72,5	65	7,48	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	2,426	-0,418	385,26	390,55	376,24	383,07	-6,83	24	0	0	72,4	64,8	7,59	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	2,446	-0,392	380,41	385,32	371,53	377,95	-6,42	24	0	0	72,3	64,7	7,66	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	2,416	-0,414	376,65	381,88	367,85	374,6	-6,75	24	0	0	72,4	64,7	7,71	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	2,333	-0,44	362,98	368,62	354,38	361,51	-7,13	24	0	0	72,9	65,1	7,86	0,6	0,4	-
02.04.2025	2,357	-0,441	358,26	363,97	349,82	357,04	-7,22	24	0	0	72,7	64,6	8,04	0,6	0,4	-
03.04.2025	2,32	-0,467	368,06	374,15	359,37	366,93	-7,56	24	0	0	72,7	65	7,78	0,6	0,4	-
04.04.2025	2,324	-0,471	364,52	370,67	355,88	363,51	-7,63	24	0	0	73	65,2	7,89	0,6	0,4	-
05.04.2025	2,433	-0,446	346,12	351,76	337,74	344,92	-7,18	24	0	0	73,9	65,3	8,55	0,6	0,4	-
06.04.2025	2,626	-0,454	341,65	347,07	332,92	340,02	-7,1	24	0	0	76,1	66,8	9,26	0,6	0,4	-
07.04.2025	2,439	-0,449	346,52	352,05	337,94	345,06	-7,12	24	0	0	74,8	66,2	8,57	0,6	0,4	-
08.04.2025	2,328	-0,444	346,38	352,07	338,07	345,25	-7,18	24	0	0	73,4	65,2	8,23	0,6	0,4	-
09.04.2025	2,406	-0,448	345,74	351,52	337,46	344,76	-7,3	24	0	0	73,2	64,8	8,49	0,6	0,4	-
10.04.2025	2,434	-0,452	340,25	345,98	332,05	339,33	-7,28	24	0	0	73,7	65	8,71	0,6	0,4	-
11.04.2025	2,332	-0,449	351,2	357,01	342,86	350,13	-7,27	24	0	0	73,1	65	8,14	0,6	0,4	-
12.04.2025	2,363	-0,46	360,7	366,61	352,12	359,55	-7,43	24	0	0	73,1	65	8,05	0,6	0,4	-
13.04.2025	2,466	-0,455	373,56	379,44	364,71	372,15	-7,44	24	0	0	72,9	64,8	8,04	0,6	0,4	-
14.04.2025	2,245	-0,463	378,55	384,55	369,66	377,08	-7,42	24	0	0	72,6	65,3	7,33	0,6	0,4	-
15.04.2025	2,245	-0,445	369,93	375,85	361,42	368,73	-7,31	24	0	0	71,8	64,3	7,48	0,6	0,4	-
16.04.2025	2,189	-0,471	376,31	382,56	367,59	375,22	-7,63	24	0	0	72,1	64,8	7,26	0,6	0,4	-
17.04.2025	2,097	-0,402	340,33	345,62	332,48	339,09	-6,61	24	0	0	71,9	64,4	7,55	0,6	0,4	-
18.04.2025	1,341	-0,377	320,01	325,21	312,68	318,76	-6,08	24	0	0	71,6	66,1	5,53	0,6	0,4	-
19.04.2025	0,171	-0,438	327,19	333,63	319,72	326,36	-6,64	24	0	0	71,5	69,6	1,92	0,6	0,4	-
20.04.2025	0,186	-0,414	323,35	329,47	316,07	322,36	-6,29	24	0	0	71	69,1	1,9	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,167	-0,382	307,14	312,96	300,43	306,43	-6	24	0	0	69,7	67,8	1,84	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,093	-0,468	321,99	328,82	314,52	321,52	-7	24	0	0	72	70,2	1,78	0,6	0,4	-
23.04.2025	0,14	-0,455	314,24	320,9	306,96	313,79	-6,83	24	0	0	72	70,1	1,94	0,6	0,4	-
Итого:	61,456	0	11021,47	11199,12	10762,23	10979,18	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	61,456															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	305,224	39857,21	40061,44	38863,73	39255,05
23.04.2025	366,68	50878,68	51260,56	49625,96	50234,23

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.04.2025 9:33:14