

#121008#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Старый Город, ООО, УК

Черниговская 16, Калининград

3918

9294

ТВ7 (ASCII)

20112563

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	14,96	0,031	204,884	0	0,158	199,712	0	0,156	24	0	75,8	58	0,8	0,46	-
25.02.2025	14,414	0,034	187,619	0	0,176	182,9	0	0,173	24	0	75,7	57	0,8	0,46	-
26.02.2025	13,913	0,038	172,761	0	0,185	168,369	0	0,182	24	0	76,2	56,6	0,82	0,45	-
27.02.2025	13,92	0,039	178,566	0	0,192	174,079	0	0,189	24	0	75,7	56,8	0,82	0,45	-
28.02.2025	14,664	0,041	193,417	0	0,191	188,542	0	0,188	24	0	75,8	57,4	0,82	0,45	-
01.03.2025	15,065	0,041	205,676	0	0,161	200,495	0	0,159	24	0	75,7	57,9	0,82	0,46	-
02.03.2025	14,78	0,035	201,496	0	0,165	196,417	0	0,162	24	0	75,8	57,9	0,81	0,45	-
03.03.2025	13,594	0,036	175,194	0	0,09	170,789	0	0,089	24	0	75,7	56,8	0,83	0,45	-
04.03.2025	13,071	0,019	168,702	0	0,003	164,448	0	0,003	24	0	75,8	56,9	0,83	0,45	-
05.03.2025	11,734	0,001	150,883	0	0,005	147,086	0	0,005	24	0	75,7	56,7	0,84	0,45	-
06.03.2025	11,312	0,001	143,836	0	0,005	140,208	0	0,005	24	0	75,8	56,6	0,85	0,45	-
07.03.2025	12,557	0,001	181,193	0	0,008	176,704	0	0,008	24	0	75,1	58,2	0,83	0,45	-
08.03.2025	12,391	0,002	196,314	0	0,01	191,569	0	0,01	24	0	74,1	58,7	0,82	0,45	-
09.03.2025	12,461	0,002	207,268	0	0,01	202,302	0	0,01	24	0	73,6	59	0,81	0,44	-
10.03.2025	10,874	0,002	162,935	0	0,022	159,009	0	0,022	24	0	73,9	57,6	0,83	0,44	-
11.03.2025	12,549	0,005	186,076	0	0,07	181,633	0	0,069	24	0	73,5	57,1	0,81	0,44	-
12.03.2025	12,127	0,015	174,829	0	0,061	170,613	0	0,06	24	0	74	57,1	0,82	0,45	-
13.03.2025	13,164	0,013	200,91	0	0,005	196,105	0	0,005	24	0	73,6	57,6	0,81	0,45	-
14.03.2025	14,173	0,001	225,609	0	0,007	220,161	0	0,007	24	0	74	58,7	0,8	0,45	-
15.03.2025	15,768	0,002	274,69	0	0,005	267,908	0	0,005	24	0	74,9	60,9	0,79	0,45	-
16.03.2025	15,049	0,001	252,077	0	0,562	245,876	0	0,552	24	0	74,7	60,3	0,79	0,45	-
17.03.2025	15,097	0,134	239,359	0	0,2	233,407	0	0,197	24	0	75,2	59,8	0,79	0,45	-
18.03.2025	13,7	0,045	213,938	0	0,209	208,719	0	0,206	24	0	74,4	58,9	0,79	0,45	-
19.03.2025	13,469	0,046	207,164	0	0,232	202,085	0	0,228	24	0	74,6	58,8	0,81	0,45	-
20.03.2025	13,211	0,051	210,519	0	0,239	205,206	0	0,235	24	0	75,8	60,6	0,81	0,45	-
21.03.2025	10,045	0,054	144,19	0	0,182	140,58	0	0,179	24	0	75,5	58,6	0,79	0,43	-
22.03.2025	12,272	0,04	183,119	0	0,168	178,516	0	0,165	19	5	75,7	59,4	0,82	0,44	-
23.03.2025	11,799	0,038	170,084	0	0,16	165,833	0	0,157	24	0	75,4	58,5	0,83	0,45	-
Итого:	372,133	0	5413,308	0	3,481	5279,271	0	3,426	667	0	0	0	0	0	0
Гкал	88,882														

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч667

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	11579,271	162058,839	0	272,523	158123,833	0	268,456	31362	163
23.03.2025	11951,402	167472,145	0	276,004	163403,105	0	271,882	32029	168

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:37:38