

#126175#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Мариупольская 1-3, Калининград
4402
6870
ВКТ-7
00261231
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,176	0	321,93	322,69	0	314,91	317,43	0	0	24	0	0	69,7	59,6	10,09	0,62	0,55	5,5
25.03.2025	3,087	0	339,53	340,6	0	332,17	334,93	0	0	24	0	0	69,4	60,2	9,28	0,61	0,55	4,4
26.03.2025	3,074	0	366,08	367,44	0	358,2	361,23	0	0	24	0	0	69,2	60,6	8,58	0,61	0,55	6,9
27.03.2025	3,137	0	359,77	361,07	0	352,04	355,03	0	0	24	0	0	69,1	60,2	8,9	0,63	0,54	5,7
28.03.2025	2,721	0	353,59	355,04	0	345,92	348,87	0	0	24	0	0	69,3	61,5	7,84	0,63	0,54	8,9
29.03.2025	2,601	0	368,29	369,79	0	360,39	363,29	0	0	24	0	0	69,1	61,9	7,2	0,62	0,54	9,9
30.03.2025	2,946	0	354,46	355,41	0	346,79	349,37	0	0	24	0	0	69,4	60,9	8,48	0,62	0,54	6,8
31.03.2025	3,063	0	360,41	361,35	0	352,62	355,23	0	0	24	0	0	69,4	60,7	8,68	0,62	0,55	5,9
01.04.2025	3,136	0	360,34	361,23	0	352,52	355,12	0	0	24	0	0	69,6	60,7	8,88	0,64	0,55	-
02.04.2025	2,796	0	354,85	355,84	0	347,19	349,69	0	0	24	0	0	69,4	61,4	8,04	0,65	0,53	-
03.04.2025	2,549	0	328,4	329,17	0	321,27	323,41	0	0	24	0	0	69,6	61,7	7,91	0,63	0,54	-
04.04.2025	2,825	0	371,66	372,87	0	363,62	366,38	0	0	24	0	0	69,4	61,6	7,76	0,64	0,55	-
05.04.2025	3,464	0	298,72	298,67	0	291,76	293,64	0	0	24	0	0	72,4	60,5	11,86	0,63	0,55	-
06.04.2025	3,808	0	281,06	280,59	0	274,2	275,87	0	0	24	0	0	74,3	60,4	13,88	0,64	0,54	-
07.04.2025	3,505	0	279,98	279,57	0	273,32	274,88	0	0	24	0	0	73,2	60,4	12,8	0,63	0,54	-
08.04.2025	3,267	0	298,47	298,38	0	291,7	293,42	0	0	24	0	0	71,2	60,1	11,18	0,63	0,55	-
09.04.2025	3,351	0	324,16	324,2	0	316,72	318,61	0	0	24	0	0	71,7	61,1	10,57	0,62	0,56	-
10.04.2025	3,52	0	347,04	347,22	0	339,08	341,21	0	0	24	0	0	71,8	61,4	10,36	0,62	0,55	-
11.04.2025	3,193	0	363,15	363,83	0	355,1	357,58	0	0	24	0	0	70,2	61,2	8,98	0,62	0,55	-
12.04.2025	2,907	0	400,23	401,51	0	391,56	394,43	0	0	24	0	0	69,4	62	7,41	0,63	0,54	-
13.04.2025	2,478	0	422,5	424,28	0	413,37	416,46	0	0	24	0	0	69,4	63,4	5,98	0,64	0,52	-
14.04.2025	2,244	0	422,3	424,28	0	413,2	416,38	0	0	24	0	0	69,2	63,8	5,41	0,61	0,49	-
15.04.2025	1,618	0	386,95	389,02	0	378,52	381,44	0	0	24	0	0	69,7	65,4	4,25	0,58	0,48	-
16.04.2025	0,972	0	391,04	394,58	0	382,63	386,66	0	0	24	0	0	69,2	66,7	2,52	0,57	0,46	-
17.04.2025	0,98	0	372,13	376,5	0	364,13	368,94	0	0	24	0	0	69,2	66,5	2,67	0,52	0,44	-
18.04.2025	0,856	0	356,66	361,6	0	349,1	354,41	0	0	24	0	0	68,5	66,1	2,43	0,48	0,43	-
19.04.2025	0,861	0	300,34	304,51	0	293,85	298,4	0	0	24	0	0	69,2	66,3	2,92	0,49	0,43	-
20.04.2025	0,919	0	287,41	291,56	0	280,94	285,52	0	0	24	0	0	70,9	67,6	3,26	0,55	0,53	-
21.04.2025	0,787	0	196,77	199,61	0	192,61	195,84	0	0	24	0	0	68,5	64,4	4,08	0,61	0,6	-
22.04.2025	0,825	0	147,91	149,28	0	144,77	146,58	0	0	24	0	0	68,8	63,1	5,68	0,61	0,6	-
23.04.2025	0,831	0	152,14	152,42	0	148,9	149,64	0	0	24	0	0	68,8	63,2	5,59	0,61	0,6	-
Итого:	75,497	0	10268,27	10314,11	0	10043,1	10129,89	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	75,497																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	641,078	36946,52	36787,9	0,14	36093,91	36285,45	0,12
23.04.2025	716,575	47214,79	47102,01	0,14	46137,01	46415,34	0,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:29:29