

#81593#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2024 по 07.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Мариупольская 1-3, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00261231	Показания прибора, Гкал 07.05.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1464,229	1440,596	23.633

Подпись исполнителя _____



с 23.04.24 не поверка



#79717#

Отчёт за период с 23.04.2024 по 07.05.2024.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 6870
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261231
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2024	4,9	3,009	106,23	107,11	0	103,84	106,25	-2,41	24	0	0	70,6	41,6	28,98	0,66	0,48
25.04.2024	6,4	2,832	102,37	103,22	0	100,17	102,39	-2,22	24	0	0	69,5	41,2	28,3	0,67	0,48
26.04.2024	7,8	2,533	92,14	92,83	0,01	90,2	92,12	-1,92	24	0	0	68,3	40,2	28,04	0,68	0,47
27.04.2024	12,1	2,325	80,69	80,96	0	78,99	80,38	-1,39	24	0	0	68,3	38,8	29,43	0,69	0,46
28.04.2024	14,6	2,029	68,15	67,8	0	66,69	67,28	-0,59	24	0	0	69	38,6	30,43	0,71	0,45
29.04.2024	16,9	1,967	62,32	61,54	0	60,96	61,11	-0,15	24	0	0	70,2	38	32,23	0,72	0,45
30.04.2024	16,1	1,872	56,83	55,63	0	55,55	55,32	0,23	24	0	0	71,3	37,6	33,64	0,68	0,45
01.05.2024	-	1,8	56,84	55,52	0	55,59	55,12	0,47	24	0	0	70	37,6	32,4	0,5	0,41
02.05.2024	-	1,251	47,21	46,01	0	46,22	45,65	0,57	24	0	0	67	39,9	27,06	0,48	0,39
03.05.2024	-	0,835	29,25	27,71	0	28,61	27,5	1,11	24	0	0	69	39,8	29,21	0,48	0,4
04.05.2024	-	0,851	36,88	35,78	0	36,14	35,46	0,68	24	0	0	66,1	42,6	23,55	0,48	0,4
05.05.2024	-	0,766	32,98	31,8	0	32,33	31,54	0,79	24	0	0	66,2	42,5	23,67	0,58	0,53
06.05.2024	-	0,787	34,64	33,72	0,06	33,96	33,46	0,5	24	0	0	65,7	42,6	23,16	0,62	0,59
07.05.2024	-	0,776	32,65	31,52	0,01	31,99	31,28	0,71	24	0	0	66,9	42,6	24,33	0,62	0,59
Итого:	9,4	23,633	839,18	831,15	0,08	821,24	824,86	-3,62	336	0	-	68,44	40,26	28,17	0,61	0,47

Общее время работы системы 336 час.

Период нормальной работы системы 336 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
23.04.2024	1440,596	57804,5	29891,18	24,15	56442,1	47354,85
07.05.2024	1464,229	58643,68	30722,33	24,23	57263,34	48179,71

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
