

#90516#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Мариупольская 1-3, Калининград  
4402  
6870  
ВКТ-7  
00261231  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1,<br>т | dM2,<br>т | dM3,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 01.07.2024 | 0           | 0            | 0,14       | 0,68       | 0          | 0,14      | 0,68      | 0         | -0,54     | 24          | 0          | 0      | 22,5      | 21,4      | 1,1   | 0,2        | 0,22       | -              |
| 02.07.2024 | 0           | 0            | 0          | 0,11       | 0          | 0         | 0,11      | 0         | -0,11     | 24          | 0          | 0      | 21,6      | 21,3      | 0,27  | 0,38       | 0,39       | -              |
| 03.07.2024 | 0           | 0            | 0,05       | 0,17       | 0          | 0,05      | 0,17      | 0         | -0,12     | 24          | 0          | 0      | 20,5      | 20,3      | 0,18  | 0,5        | 0,51       | -              |
| 04.07.2024 | 0           | 0            | 0,21       | 0,59       | 0          | 0,21      | 0,59      | 0         | -0,38     | 24          | 0          | 0      | 21,3      | 20,3      | 1     | 0,57       | 0,57       | -              |
| 05.07.2024 | 0,309       | 0            | 42,15      | 41,05      | 0          | 41,76     | 40,82     | 0         | 0,94      | 24          | 0          | 0      | 41,5      | 33,8      | 7,61  | 0,63       | 0,59       | -              |
| 06.07.2024 | 0,631       | 0            | 29,33      | 27,21      | 0          | 28,76     | 26,96     | 0         | 1,8       | 24          | 0          | 0      | 65,3      | 43,4      | 21,89 | 0,63       | 0,59       | -              |
| 07.07.2024 | 0,656       | 0            | 37,02      | 34,93      | 0          | 36,27     | 34,52     | 0         | 1,75      | 24          | 0          | 0      | 67,2      | 49,1      | 18,03 | 0,62       | 0,59       | -              |
| 08.07.2024 | 0,622       | 0            | 30,24      | 28,21      | 0          | 29,66     | 27,96     | 0         | 1,7       | 24          | 0          | 0      | 66,1      | 45,1      | 21    | 0,61       | 0,59       | -              |
| 09.07.2024 | 0,614       | 0            | 30,13      | 28,05      | 0          | 29,51     | 27,81     | 0         | 0,76      | 24          | 0          | 0      | 65,8      | 45        | 20,75 | 0,61       | 0,59       | -              |
| 10.07.2024 | 0,613       | 0            | 30,12      | 28,02      | 0          | 29,56     | 27,77     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 66,1      | 45,3      | 20,81 | 0,61       | 0,59       | -              |
| 11.07.2024 | 0,62        | 0            | 29,86      | 27,81      | 0          | 29,27     | 27,57     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 66,2      | 45        | 21,2  | 0,61       | 0,59       | -              |
| 12.07.2024 | 0,581       | 0            | 29,82      | 27,79      | 0          | 29,24     | 27,55     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 65,8      | 46        | 19,84 | 0,61       | 0,59       | -              |
| 13.07.2024 | 0,594       | 0            | 29,54      | 27,62      | 0          | 28,96     | 27,38     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 66,3      | 45,7      | 20,57 | 0,6        | 0,59       | -              |
| 14.07.2024 | 0,63        | 0            | 30,38      | 28,51      | 0          | 29,78     | 28,27     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 66,3      | 45,1      | 21,19 | 0,61       | 0,59       | -              |
| 15.07.2024 | 0,586       | 0            | 29,05      | 27,24      | 0          | 28,52     | 27        | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 66,4      | 45,8      | 20,52 | 0,62       | 0,6        | -              |
| 16.07.2024 | 0,612       | 0            | 30,67      | 28,45      | 0          | 30,07     | 28,2      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 66,1      | 45,7      | 20,36 | 0,62       | 0,6        | -              |
| 17.07.2024 | 0,636       | 0            | 27,95      | 25,43      | 0          | 27,43     | 25,19     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 67,7      | 44,4      | 23,29 | 0,62       | 0,6        | -              |
| 18.07.2024 | 0,593       | 0            | 26,84      | 24,48      | 0          | 26,33     | 24,24     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 67,9      | 45,3      | 22,64 | 0,62       | 0,6        | -              |
| 19.07.2024 | 0,616       | 0            | 27,28      | 24,86      | 0          | 26,73     | 24,62     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 67,9      | 44,8      | 23,09 | 0,62       | 0,6        | -              |
| 20.07.2024 | 0,618       | 0            | 27,06      | 24,64      | 0          | 26,52     | 24,4      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,2      | 44,8      | 23,38 | 0,61       | 0,59       | -              |
| 21.07.2024 | 0,644       | 0            | 28,89      | 26,33      | 0          | 28,32     | 26,09     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 67,6      | 44,8      | 22,81 | 0,6        | 0,59       | -              |
| 22.07.2024 | 0,618       | 0            | 30,21      | 27,39      | 0          | 29,6      | 27,15     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 66,5      | 45,5      | 20,95 | 0,61       | 0,59       | -              |
| 23.07.2024 | 0,625       | 0            | 29,91      | 27,36      | 0          | 29,3      | 27,12     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 66,7      | 45,3      | 21,43 | 0,62       | 0,6        | -              |
| Итого:     | 11,418      | 0            | 576,85     | 536,93     | 0          | 565,99    | 532,17    | 0         | 0         | 552         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 11,418      |              |            |            |            |           |           |           |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч552

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 30.06.2024 | 0        | 0,03    | 3,12    | 0,02    | 0,03   | 3,12   | 0      |
| 23.07.2024 | 11,418   | 576,88  | 540,05  | 0,02    | 566,02 | 535,29 | 0      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.07.2024 11:09:23