

#6717#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Мариупольская 1-3, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 6870
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261231
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,819	-0,01	42,06	42,35	41,12	41,86	-0,74	24	0	0	69,4	48,5	20,84	0,61	0,58	-
25.09.2021	0,837	-0,007	42,64	42,79	41,68	42,27	-0,59	24	0	0	69,3	48,5	20,79	0,61	0,58	-
26.09.2021	0,814	-0,004	41,9	42,02	40,96	41,55	-0,59	24	0	0	69,3	48,8	20,53	0,61	0,58	-
27.09.2021	0,789	-0,007	41,68	41,84	40,76	41,36	-0,6	24	0	0	69,2	49,1	20,1	0,61	0,59	-
28.09.2021	0,789	-0,007	41,13	41,3	40,22	40,82	-0,6	24	0	0	69,4	49,1	20,31	0,52	0,48	-
29.09.2021	0,723	0,012	47,4	46,93	46,5	46,39	0,11	24	0	1	64,4	49	15,42	0,51	0,41	-
30.09.2021	0,913	0,036	75,69	74,66	74,12	73,54	0,58	24	0	0	67,7	55,8	11,87	0,57	0,44	-
Итого:	5,684	0	332,5	331,89	325,36	327,79	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,684															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	1163,691	61233,33	60512,12	59764,54	59689,23
30.09.2021	1169,375	61565,83	60844,01	60089,9	60017,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 08.10.2021 12:49:15