

#130739#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Тихорецкая 43, Калининград

4342

8857

ВКТ-7

00261563

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,614	0,209	55,51	50,74	54,55	50,02	4,53	24	0	0	62,4	55,1	7,27	0,93	0,1	-
25.04.2025	0,522	0,123	54,62	51,65	53,68	50,95	2,73	24	0	0	62,4	55,2	7,21	0,93	0,1	-
26.04.2025	0,504	0,089	57,75	55,56	56,77	54,84	1,93	24	0	0	62,4	55,2	7,19	0,93	0,1	-
27.04.2025	0,543	0,121	58,13	55,29	57,17	54,57	2,6	24	0	0	62,3	55,1	7,22	0,93	0,1	-
28.04.2025	0,553	0,127	58,18	55,21	57,21	54,49	2,72	24	0	0	62,4	55	7,34	0,93	0,1	-
29.04.2025	0,547	0,131	58,24	55,23	57,27	54,51	2,76	24	0	0	62,5	55,3	7,19	0,93	0,1	-
30.04.2025	0,525	0,108	57,44	54,87	56,47	54,15	2,32	24	0	0	62,4	55,2	7,26	0,93	0,1	-
01.05.2025	0,498	0,087	56,85	54,73	55,89	54,01	1,88	24	0	0	62,4	55,2	7,22	0,93	0,1	-
02.05.2025	0,531	0,124	57,3	54,43	56,34	53,71	2,63	24	0	0	62,5	55,3	7,13	0,93	0,1	-
03.05.2025	0,505	0,1	56,71	54,35	55,75	53,63	2,12	24	0	0	62,4	55,3	7,14	0,93	0,1	-
04.05.2025	0,547	0,134	57,08	53,95	56,1	53,23	2,87	24	0	0	62,2	55	7,26	0,93	0,1	-
05.05.2025	0,516	0,102	56,22	53,74	55,26	53,02	2,24	24	0	0	62,3	55	7,33	0,93	0,1	-
06.05.2025	0,545	0,127	56,64	53,62	55,68	52,89	2,79	24	0	0	62,2	54,9	7,36	0,93	0,1	-
07.05.2025	0,529	0,111	55,97	53,36	55,02	52,64	2,38	24	0	0	62,2	54,8	7,47	0,93	0,1	-
08.05.2025	0,56	0,131	56,57	53,41	55,61	52,69	2,92	24	0	0	62,2	54,6	7,52	0,93	0,1	-
09.05.2025	0,512	0,089	55,75	53,57	54,79	52,85	1,94	24	0	0	62,3	54,7	7,57	0,93	0,1	-
10.05.2025	0,53	0,109	56,13	53,49	55,17	52,77	2,4	24	0	0	62	54,5	7,51	0,93	0,1	-
11.05.2025	0,54	0,119	56,2	53,29	55,24	52,57	2,67	24	0	0	61,8	54,3	7,42	0,93	0,1	-
12.05.2025	0,555	0,131	56,39	53,28	55,43	52,56	2,87	24	0	0	62,2	54,8	7,49	0,93	0,1	-
13.05.2025	0,529	0,11	55,87	53,19	54,91	52,47	2,44	24	0	0	62,2	54,8	7,45	0,93	0,1	-
14.05.2025	0,504	0,091	55,41	53,13	54,45	52,41	2,04	24	0	0	62,2	54,8	7,39	0,93	0,1	-
15.05.2025	0,526	0,111	55,71	53,07	54,75	52,35	2,4	24	0	0	62,1	54,6	7,47	0,93	0,1	-
16.05.2025	0,564	0,137	56,19	52,93	55,23	52,21	3,02	24	0	0	62,2	54,7	7,56	0,92	0,1	-
17.05.2025	0,54	0,118	55,82	52,97	54,86	52,25	2,61	24	0	0	62,1	54,6	7,54	0,93	0,1	-
18.05.2025	0,511	0,094	55,31	52,98	54,35	52,26	2,09	24	0	0	61,7	54,2	7,46	0,93	0,1	-
19.05.2025	0,527	0,109	55,59	52,9	54,63	52,18	2,45	24	0	0	62,1	54,6	7,47	0,93	0,1	-
20.05.2025	0,527	0,096	55,23	52,86	54,27	52,14	2,13	24	0	0	62,1	54,2	7,81	0,93	0,1	-
21.05.2025	0,519	0,11	55,13	52,47	54,18	51,76	2,42	24	0	0	62,1	54,7	7,37	0,93	0,1	-
22.05.2025	0,486	0,088	55,45	53,35	54,49	52,63	1,86	24	0	0	62,4	55,2	7,21	0,93	0,1	-
23.05.2025	0,494	0,09	55,31	53,1	54,35	52,38	1,97	24	0	0	62,4	55,2	7,26	0,93	0,1	-
Итого:	15,903	0	1688,7	1606,72	1659,87	1585,14	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,903															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	200,363	22809,44	21700,6	22359,67	21353,28
23.05.2025	216,266	24498,14	23307,32	24019,54	22938,42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:26:47