

#133769#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Тихорецкая 43, Калининград
4342
8857
ВКТ-7
00261563
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,56	0,153	56,31	52,74	55,35	52,02	3,33	24	0	0	62,3	55,2	7,17	0,93	0,1	-
25.05.2025	0,5	0,105	55,22	52,69	54,26	51,97	2,29	24	0	0	62,1	55	7,16	0,93	0,1	-
26.05.2025	0,512	0,12	55,42	52,6	54,46	51,88	2,58	24	0	0	62,2	55,1	7,05	0,93	0,1	-
27.05.2025	0,477	0,086	54,75	52,6	53,79	51,88	1,91	24	0	0	62,3	55,2	7,08	0,93	0,1	-
28.05.2025	0,488	0,105	54,85	52,34	53,89	51,62	2,27	24	0	0	62,4	55,4	6,96	0,93	0,1	-
29.05.2025	0,472	0,089	54,32	52,15	53,36	51,43	1,93	24	0	0	62,2	55,2	7,03	0,93	0,1	-
30.05.2025	0,478	0,093	54,37	52,15	53,41	51,43	1,98	24	0	0	62,4	55,2	7,12	0,93	0,1	-
31.05.2025	0,501	0,115	54,76	52,07	53,8	51,35	2,45	24	0	0	62,2	55,2	7,04	0,93	0,1	-
01.06.2025	0,47	0,088	54,2	52,02	53,24	51,3	1,94	24	0	0	62,1	55,1	7,01	0,93	0,1	-
02.06.2025	0,485	0,097	54,19	51,83	53,23	51,11	2,12	24	0	0	62,2	55,1	7,14	0,93	0,1	-
03.06.2025	0,519	0,134	54,77	51,6	53,81	50,88	2,93	24	0	0	62	55,1	6,92	0,92	0,15	-
04.06.2025	0,183	0,035	18,85	17,82	18,54	17,59	0,95	24	0	1	60,8	53,4	7,38	0,9	0,14	-
05.06.2025	0,014	0,004	1,51	1,62	1,51	1,62	-0,11	24	0	1	30	20,6	9,46	0,89	0,12	-
06.06.2025	0,004	0,001	1,03	1,28	1,03	1,28	-0,25	24	0	1	23,7	18,7	5,05	0,89	0,1	-
07.06.2025	0,008	0,003	1,49	1,5	1,49	1,5	-0,01	24	0	0	24,1	20	4,15	0,89	0,1	-
08.06.2025	0,002	0	0,78	1,27	0,78	1,27	-0,49	24	0	0	22,2	18,4	3,73	0,89	0,1	-
09.06.2025	0,006	0	1,11	1,26	1,11	1,26	-0,15	24	0	0	22,4	19,1	3,33	0,89	0,1	-
10.06.2025	0,005	0,001	1,1	1,21	1,1	1,21	-0,11	24	0	0	22,6	18,6	3,97	0,89	0,1	-
11.06.2025	0	0	0,75	1,2	0,75	1,2	-0,45	24	0	0	19,8	18,1	1,72	0,89	0,1	-
12.06.2025	0,001	0,001	0,87	1,3	0,87	1,3	-0,43	24	0	0	19,5	18	1,53	0,89	0,1	-
13.06.2025	0,002	0,001	1,06	1,34	1,06	1,34	-0,28	24	0	0	18,6	17,8	0,74	0,89	0,1	-
14.06.2025	0,001	0,001	0,87	1,25	0,87	1,25	-0,38	24	0	0	18,4	17,7	0,73	0,89	0,1	-
15.06.2025	0	0	0,68	1,17	0,68	1,17	-0,49	23	1	1	18	17,6	0,4	0,89	0,1	-
16.06.2025	0,001	0,008	35,52	34,77	35,52	34,77	0,75	24	0	0	19,3	19,8	-0,42	0,89	0,1	-
17.06.2025	0,029	0,025	54,59	52,87	54,55	52,83	1,72	24	0	0	21,1	21,1	-0,02	0,92	0,12	-
18.06.2025	0,441	0,127	53,81	50,49	53,12	49,96	3,16	24	0	0	50,6	44,4	6,17	0,93	0,12	-
19.06.2025	0,518	0,108	53,31	50,64	52,35	49,92	2,43	24	0	0	62,2	54,5	7,68	0,94	0,12	-
20.06.2025	0,496	0,093	53,04	50,76	52,08	50,04	2,04	24	0	0	62,4	54,8	7,6	0,94	0,11	-
21.06.2025	0,487	0,089	52,75	50,57	51,79	49,85	1,94	24	0	0	62,4	54,9	7,48	0,93	0,11	-
22.06.2025	0,453	0,096	48,52	46,18	47,64	45,52	2,12	22	2	1	62,3	55	7,37	0,93	0,11	-
23.06.2025	0,48	0,097	52,86	50,5	51,9	49,78	2,12	24	0	0	62,4	55,1	7,24	0,93	0,11	-
Итого:	8,593	0	1037,66	993,79	1021,34	981,53	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,593															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	216,266	24498,14	23307,32	24019,54	22938,42
23.06.2025	224,859	25535,8	24301,11	25040,88	23919,95

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 11:13:07