

#124705#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Калининградский областной историко-художественный музей, ГБУК
Клиническая 21, Калининград
4056

Заводской номер счётчика 00220065	Показания прибора, Гкал 20.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2123,53	2052,344	71.186
Количество тепловой энергии, система 2	33,048	32,651	0.397

✓ 0 Пас с 18.04.25

Подпись исполнителя



#124704#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 4056
 Порядковый номер 6021
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00220065
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 24.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	5,6	0,014	0,38	0	0	0,38	0	0,38	24	0	0	63,3	28,6	34,7	0,7	0,7
22.03.2025	5,7	0,015	0,39	0	0	0,39	0	0,39	24	0	0	64,1	29,1	34,99	0,7	0,7
23.03.2025	6,8	0,014	0,38	0	0	0,38	0	0,38	24	0	0	62,6	28,6	33,94	0,7	0,7
24.03.2025	5,5	0,015	0,39	0	0	0,39	0	0,39	24	0	0	63,4	28,8	34,59	0,7	0,7
25.03.2025	4,4	0,014	0,38	0	0	0,38	0	0,38	24	0	0	63,4	29,2	34,12	0,7	0,7
26.03.2025	6,9	0,014	0,38	0	0	0,38	0	0,38	24	0	0	63,6	28	35,6	0,7	0,7
27.03.2025	5,7	0,014	0,38	0	0	0,38	0	0,38	24	0	0	63,4	28,6	34,85	0,7	0,7
28.03.2025	8,9	0,014	0,38	0	0	0,38	0	0,38	24	0	0	63,3	27,8	35,48	0,7	0,7
29.03.2025	9,9	0,014	0,38	0	0	0,38	0	0,38	24	0	0	62,9	27,7	35,17	0,7	0,7
30.03.2025	6,8	0,014	0,38	0	0	0,38	0	0,38	24	0	0	63,6	27,8	35,88	0,7	0,7
31.03.2025	5,9	0,014	0,38	0	0	0,38	0	0,38	24	0	0	63,6	28,3	35,27	0,7	0,7
01.04.2025	-	0,015	0,39	0	0	0,39	0	0,39	24	0	0	63,7	28,5	35,14	0,7	0,7
02.04.2025	-	0,014	0,38	0	0	0,38	0	0,38	24	0	0	63,4	28	35,32	0,7	0,7
03.04.2025	-	0,014	0,38	0	0	0,38	0	0,38	24	0	0	63,6	27,6	35,99	0,7	0,7
04.04.2025	-	0,014	0,38	0	0	0,38	0	0,38	24	0	0	64,6	27,5	37,09	0,7	0,7
05.04.2025	-	0,015	0,39	0	0	0,39	0	0,39	24	0	0	66	29,2	36,78	0,7	0,7
06.04.2025	-	0,015	0,39	0	0	0,39	0	0,39	24	0	0	68	30,2	37,79	0,7	0,7
07.04.2025	-	0,015	0,39	0	0	0,39	0	0,39	24	0	0	67,4	29,6	37,8	0,7	0,7
08.04.2025	-	0,015	0,39	0	0	0,39	0	0,39	24	0	0	65,6	28,9	36,68	0,7	0,7
09.04.2025	-	0,015	0,39	0	0	0,39	0	0,39	24	0	0	65,1	29,2	35,9	0,7	0,7
10.04.2025	-	0,015	0,39	0	0	0,39	0	0,39	24	0	0	66	29,9	36,05	0,7	0,7
11.04.2025	-	0,014	0,38	0	0	0,38	0	0,38	24	0	0	65,1	29,2	35,91	0,7	0,7
12.04.2025	-	0,015	0,39	0	0	0,39	0	0,39	24	0	0	65	28,9	36,18	0,7	0,7
13.04.2025	-	0,014	0,38	0	0	0,38	0	0,38	24	0	0	63,6	28,2	35,37	0,7	0,7
14.04.2025	-	0,015	0,39	0	0	0,39	0	0,39	24	0	0	63,3	27,5	35,79	0,7	0,7
15.04.2025	-	0,014	0,38	0	0	0,38	0	0,38	24	0	0	63,2	28	35,16	0,7	0,7
16.04.2025	-	0,015	0,39	0	0	0,39	0	0,39	24	0	0	63,7	27,6	36,1	0,7	0,7
17.04.2025	-	0,007	0,37	0	0	0,37	0	0,37	24	0	0	51,1	28,3	22,8	0,7	0,7
18.04.2025	-	0	0,32	0	0	0,32	0	0,32	24	0	0	24,8	24	0,78	0,7	0,7
19.04.2025	-	0	0,31	0	0	0,31	0	0,31	24	0	0	23,6	23,2	0,39	0,7	0,7
20.04.2025	-	0	0,32	0	0	0,32	0	0,32	24	0	0	22,6	22,3	0,3	0,7	0,7
Итого:	6,4	0,397	11,7	0	0	11,7	0	11,7	744	0	-	59,89	28,01	31,87	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
20.03.2025	32,651	2362,91	2119,97	0	2337,8	2119,34
20.04.2025	33,048	2374,61	2119,97	0	2349,5	2119,34

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения