

#121078#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель	Две пятерки ТЦ, ООО
Адрес потребителя	Горького 55, Калининград (торгово-Выставочный Центр)
Номер абонента	1983
Порядковый номер	889
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	31260
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2025	2,51	107,8	24	0	79,8	60,8	-
22.02.2025	1,93	93,5	24	0	76,8	61,1	-
23.02.2025	1,72	88,5	24	0	75,4	61,6	-
24.02.2025	2,13	135,5	24	0	73,7	61,3	-
25.02.2025	2,25	159	24	0	72,6	61,2	-
26.02.2025	1,9	137,8	24	0	72,1	61,1	-
27.02.2025	2,22	165,4	24	0	72	61,3	-
28.02.2025	1,9	139,4	24	0	71,9	61,2	-
01.03.2025	2,12	130,7	24	0	73,6	61,3	-
02.03.2025	1,78	116,4	24	0	72,8	61	-
03.03.2025	1,81	128,9	24	0	72,1	62,1	-
04.03.2025	1,58	128,4	24	0	71,7	64	-
05.03.2025	1,45	114	24	0	71,6	63,4	-
06.03.2025	1,51	121,2	24	0	71,6	63	-
07.03.2025	0,77	47,9	24	0	71,6	60,6	-
08.03.2025	0,72	47,3	24	0	71,7	61,2	-
09.03.2025	0,65	44,4	24	0	71,8	61,7	-
10.03.2025	0,86	60,1	24	0	71,5	61,1	-
11.03.2025	2,27	165,4	24	0	71,6	61,2	-
12.03.2025	1,84	130	24	0	71,9	61	-
13.03.2025	1,69	106	24	0	73	60,8	-
14.03.2025	1,89	108,4	24	0	74,5	60,6	-
15.03.2025	1,62	85,2	24	128	75,3	60,7	-
16.03.2025	1,79	100,8	24	128	75,2	61,5	-
17.03.2025	2,06	103,7	24	0	76,1	60,6	-
18.03.2025	2,18	132,7	24	0	73,9	60,9	-
19.03.2025	1,8	117,2	24	0	72,2	59,8	-
20.03.2025	1,53	92	24	0	71,5	57,8	-
Итого:	48,48	3107,6	672	0	0	0	0
Гкал	41,692						

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.02.2025	5561,8	479065,3	147943,5
20.03.2025	5610,28	482172,9	148615,49

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2025 14:51:51