

#130738#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Две пятерки ТЦ, ООО

Горького 55, Калининград (торгово-Выставочный Центр)

1983

889

SKM-01

31260

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.04.2025	0,02	0,9	24	0	56,6	39,9	-
22.04.2025	0,04	1,1	24	0	59	38,6	-
23.04.2025	0,03	1	24	0	58,3	38,7	-
24.04.2025	0,03	1	24	0	58,3	38,8	-
25.04.2025	0,04	1,1	24	0	58,7	38,5	-
26.04.2025	0,03	1,1	24	0	58,3	38,6	-
27.04.2025	0,01	0,5	24	0	55,7	40,2	-
28.04.2025	0,04	1,1	24	0	58,5	38,7	-
29.04.2025	0,03	1,1	24	0	58,3	39	-
30.04.2025	0,03	1,1	24	0	58,9	38,9	-
01.05.2025	0,02	0,6	24	0	56,9	40,2	-
02.05.2025	0,02	0,8	24	0	57,2	39,8	-
03.05.2025	0,01	0,7	23,15	128	55,6	40,5	-
04.05.2025	0,01	0,3	24	0	55,1	41,3	-
05.05.2025	0,03	1	24	128	58,5	39,1	-
06.05.2025	0,04	1,2	24	0	57,6	39,4	-
07.05.2025	0,02	1	24	0	58,4	39,1	-
08.05.2025	0,03	0,8	24	0	57,5	39,4	-
09.05.2025	0	0,2	24	0	54,2	41,4	-
10.05.2025	0,02	0,7	24	0	57,3	39,2	-
11.05.2025	0,01	0,5	24	0	55,5	40,5	-
12.05.2025	0,03	0,9	24	0	58,4	39,3	-
13.05.2025	0,02	0,8	24	0	58,2	39,5	-
14.05.2025	0,03	0,9	24	0	58	39,4	-
15.05.2025	0,02	0,9	24	0	58	38,9	-
16.05.2025	0,04	1,1	24	0	58,7	38,8	-
17.05.2025	0,02	0,7	24	0	57,8	39,3	-
18.05.2025	0,01	0,4	24	0	56	40,4	-
19.05.2025	0,03	1,1	24	0	58,6	38,6	-
20.05.2025	0,03	1	24	0	58,4	39,1	-
Итого:	0,74	25,6	719,15	0	0	0	0
Гкал	0,636						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

719,15

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.04.2025	5640,21	483892,1	149359,49
20.05.2025	5640,95	483917,7	150078,64

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 9:41:32