

#6571#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Две пятерки ТЦ, ООО
Адрес потребителя Горького 55, Калининград (торгово-Выставочный Центр)
Номер абонента 1983
Порядковый номер 889
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31260
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.07.2022	0,02	0,8	24	0	56,2	41,2	-
22.07.2022	0,02	0,8	24	0	56,3	41,1	-
23.07.2022	0,02	0,8	24	0	55,8	41,4	-
24.07.2022	0,02	0,9	24	0	56,3	40,9	-
25.07.2022	0,02	0,8	24	0	56,5	40,6	-
26.07.2022	0,02	0,8	24	0	56,4	41,5	-
27.07.2022	0,02	1,1	24	0	57,2	40,8	-
28.07.2022	0,02	0,8	24	0	56,5	40,7	-
29.07.2022	0,02	0,9	24	0	56,5	41,2	-
30.07.2022	0,03	0,9	24	0	56	40,9	-
31.07.2022	0,01	0,6	24	0	54,9	41,4	-
01.08.2022	0,02	1	24	0	56,9	40,7	-
02.08.2022	0,03	1	24	0	56,9	40,8	-
03.08.2022	0,01	0,8	24	0	56,3	41,3	-
04.08.2022	0,01	0,5	24	0	56	40,8	-
05.08.2022	0,02	0,8	24	0	56,7	40,6	-
06.08.2022	0,02	0,7	24	0	55,3	41,5	-
07.08.2022	0,01	0,6	24	0	55,1	41,4	-
08.08.2022	0,02	0,8	24	0	56,5	41,2	-
09.08.2022	0,02	0,9	24	0	56,4	41	-
10.08.2022	0,02	0,8	24	0	56,5	41,1	-
11.08.2022	0,02	0,9	24	0	56,5	40,9	-
12.08.2022	0,02	0,9	24	0	56,8	40,8	-
13.08.2022	0,01	0,6	24	0	55,3	41,7	-
14.08.2022	0,02	0,8	24	0	55,3	41,2	-
15.08.2022	0,02	0,7	24	0	56,1	41,4	-
16.08.2022	0,01	0,7	24	0	56,1	41,5	-
17.08.2022	0	0,3	24	0	42	37,6	-
18.08.2022	0	0	24	0	28	27,7	-
19.08.2022	0	0	24	0	27	26,8	-
20.08.2022	0	0	24	0	27	26,3	-
Итого:	0,5	22	744	0	0	0	0
Гкал	0,43						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.07.2022	4746,57	428624,2	125508,02
20.08.2022	4747,07	428646,2	126252,02

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.08.2022 12:55:45