

#34671#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Две пятерки ТЦ, ООО
Горького 55, Калининград (торгово-Выставочный Центр)
1983
889
SKM-01
31260
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.09.2023	0,02	0,8	24	0	57,3	41,3	-
22.09.2023	0,02	0,7	24	0	57,4	41,2	-
23.09.2023	0,02	0,7	24	0	57,1	40,9	-
24.09.2023	0,01	0,5	24	0	55,9	41,1	-
25.09.2023	0,01	0,7	24	0	57,5	40,6	-
26.09.2023	0,02	0,7	24	0	57,5	40,5	-
27.09.2023	0,02	0,8	24	128	57,8	39,8	-
28.09.2023	0,02	0,8	24	0	57,6	40	-
29.09.2023	0,02	0,8	24	0	57,6	40,1	-
30.09.2023	0,02	0,7	24	0	56,6	40,4	-
01.10.2023	0,01	0,5	24	0	55,1	41,6	-
02.10.2023	0,02	0,7	24	0	57,4	40,6	-
03.10.2023	0,01	0,6	24	0	57	40,6	-
04.10.2023	0,02	0,8	24	0	57,2	40,5	-
05.10.2023	0,02	0,8	24	0	57,1	40,6	-
06.10.2023	0,01	0,7	24	128	57	40,8	-
07.10.2023	0,02	0,7	24	0	55,4	41,2	-
08.10.2023	0,01	0,6	24	0	56,1	40,7	-
09.10.2023	0,02	0,8	24	0	57,4	40,3	-
10.10.2023	0,02	0,9	24	0	57,6	40,6	-
11.10.2023	0,04	1,2	24	0	59	39,4	-
12.10.2023	0,03	1,2	24	0	57,9	40,2	-
13.10.2023	0,03	1,1	24	0	58,2	40,8	-
14.10.2023	0,02	1	24	0	57,3	41,3	-
15.10.2023	0,02	0,7	24	0	54,4	42,5	-
16.10.2023	1,2	56,5	24	0	64,7	49	-
17.10.2023	1,57	80,2	24	0	70,1	53,1	-
18.10.2023	1,11	53,3	24	0	69,9	52,5	-
19.10.2023	1,21	58,5	24	0	70,1	52,4	-
20.10.2023	1,72	79,8	24	0	71,3	53	-
Итого:	7,29	347,8	720	0	0	0	0
Гкал	6,269						

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.09.2023	5054,08	448475,8	135755,18
20.10.2023	5061,37	448823,6	136475,18

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2023 7:12:38