

#121077#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Две пятерки ТЦ, ООО

Горького 55, Калининград (Административное здание)

1983

1534

SKM-01

32016

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2025	1,363	35,39	24	0	81,5	48,2	-
22.02.2025	1,158	31,25	24	0	78	46	-
23.02.2025	1,144	33,14	24	0	76,6	46,8	-
24.02.2025	1,159	34,67	24	0	74,3	45,6	-
25.02.2025	1,139	35,35	24	0	73	45,3	-
26.02.2025	1,062	32,63	24	0	72,5	44,5	-
27.02.2025	1,01	30,79	24	0	72,3	44,1	-
28.02.2025	1,084	34,65	24	0	72,3	45,4	-
01.03.2025	1,134	35,54	24	0	74,2	46,6	-
02.03.2025	1,028	31,3	24	0	73,2	45	-
03.03.2025	0,973	28,94	24	0	72,7	43,6	-
04.03.2025	0,924	27,13	24	0	72,4	43,1	-
05.03.2025	0,845	23,9	24	0	72,3	41,7	-
06.03.2025	0,756	21,08	24	0	71,9	41,2	-
07.03.2025	0,763	22,26	24	0	71,8	42,1	-
08.03.2025	0,709	22,07	24	0	71,4	43,4	-
09.03.2025	0,689	21,21	24	0	71,7	43,1	-
10.03.2025	0,636	18,17	24	0	71,6	41,1	-
11.03.2025	0,956	29,88	24	0	71,9	44,4	-
12.03.2025	0,974	29,66	24	0	72,2	44	-
13.03.2025	1,079	32,62	24	0	73,4	45	-
14.03.2025	1,171	34,67	24	0	75	45,9	-
15.03.2025	1,128	34,17	24	0	76,1	47,2	-
16.03.2025	1,074	31,77	24	0	76	46,8	-
17.03.2025	1,223	35,96	24	0	77	47,6	-
18.03.2025	1,094	32,44	24	0	74,6	45,6	-
19.03.2025	1,031	31,65	24	0	72,8	44,6	-
20.03.2025	0,897	28,35	24	0	72,2	44	-
Итого:	28,203	840,64	672	0	0	0	0
Гкал	24,254						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.02.2025	3816,04	171683,18	164984,06
20.03.2025	3844,243	172523,82	165656,06

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 15:06:56