

#6551#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель	Две пятерки ТЦ, ООО
Адрес потребителя	Горького 55, Калининград (Административное здание)
Номер абонента	1983
Порядковый номер	1534
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	32016
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.05.2021	0,087	9,54	24	0	66,2	57,8	14
22.05.2021	0,069	8,33	24	0	65,9	58,2	-
23.05.2021	0,05	5,63	24	0	65,5	57,6	-
24.05.2021	0,09	10,21	24	0	66	57,9	16
25.05.2021	0,097	10,8	24	0	66	57,8	-
26.05.2021	0,089	10,09	24	0	65,9	57,8	-
27.05.2021	0,109	12,23	24	0	66,5	57,9	-
28.05.2021	0,095	10,78	24	0	66	58	11
29.05.2021	0,069	7,81	24	128	66,5	57,8	12,3
30.05.2021	0,048	4,45	24	0	66,6	57,2	-
31.05.2021	0,09	7,82	24	0	67,6	57,3	16
01.06.2021	0,092	8,08	24	0	67,6	57,4	-
02.06.2021	0,048	4,78	24	0	55,3	50,8	-
03.06.2021	0,088	7,42	24	0	68,1	57,6	15
04.06.2021	0,093	8,27	24	0	68,3	57,6	-
05.06.2021	0,07	6,36	24	0	67,6	57,7	13,4
06.06.2021	0,044	3,96	24	0	66,6	57	22
07.06.2021	0,045	4,02	22,38	128	66,7	57	-
08.06.2021	0,08	7,06	24	0	67,6	57,4	18,8
09.06.2021	0,081	9,18	24	0	66,1	58,1	21
10.06.2021	0,089	8,43	24	0	66,9	57,5	-
11.06.2021	0,081	7,96	24	0	66,3	57,3	-
12.06.2021	0,056	7,04	24	128	65,4	58,2	-
13.06.2021	0,044	5,33	24	0	65,1	57,7	-
14.06.2021	0,054	6,09	24	0	65,5	57,8	-
15.06.2021	0,078	10,45	24	0	65,6	57,5	-
16.06.2021	0,078	8,17	24	0	66,1	57,5	-
17.06.2021	0,07	7,86	24	0	66	57,8	-
18.06.2021	0,076	7,83	24	0	66	57,6	-
19.06.2021	0,048	5,66	24	128	65,5	57,6	-
20.06.2021	0,038	4,17	23,99	128	65	57,2	-
Итого:	2,246	235,81	742,37	0	0	0	0
Гкал	1,932						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	742,37

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.05.2021	3117,491	149504,95	132398,74
20.06.2021	3119,737	149740,76	133141,1

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 22.06.2021 7:39:01