

# #6535#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель Две пятерки ТЦ, ООО  
Адрес потребителя Горького 55, Калининград (Административное здание)  
Номер абонента 1983  
Порядковый номер 1534  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32016  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.06.2022	0,082	3,57	24	0	64,9	47,6	-
22.06.2022	0,072	3,42	24	0	64,4	48,1	-
23.06.2022	0,019	1,35	24	0	45,2	38,3	-
24.06.2022	0,054	2,85	24	0	64	48,6	-
25.06.2022	0,047	2,32	24	0	62,5	46,4	-
26.06.2022	0,026	1,64	24	0	60,5	47	-
27.06.2022	0,069	3,42	24	0	63,3	48,4	-
28.06.2022	0,063	3,23	24	0	63,5	48,6	-
29.06.2022	0,056	2,85	24	0	63,6	48,6	-
30.06.2022	0,06	3,24	24	0	64	48,8	-
01.07.2022	0,076	3,63	24	0	64,4	48,4	-
02.07.2022	0,032	1,94	24	0	61,1	46,9	-
03.07.2022	0,042	2,14	24	0	62	46,7	-
04.07.2022	0,06	3,02	24	0	63,7	48,5	-
05.07.2022	0,05	2,73	24	0	63,3	48,6	-
06.07.2022	0,055	2,79	24	0	63,5	48,6	-
07.07.2022	0,058	3,03	24	0	63,4	48,4	-
08.07.2022	0,052	2,94	24	0	62,6	48,6	-
09.07.2022	0,039	2,22	24	0	61,3	46,4	-
10.07.2022	0,039	2,1	24	0	60,4	46,3	-
11.07.2022	0,017	1,48	24	0	49,5	40,4	-
12.07.2022	0,055	2,96	24	0	62,5	48,3	-
13.07.2022	0,057	3,35	24	0	62,8	48,8	-
14.07.2022	0,056	3,19	24	0	62,6	48,7	-
15.07.2022	0,06	3,3	24	0	62,5	48,4	-
16.07.2022	0,04	2,3	24	0	60,9	46,5	-
17.07.2022	0,027	1,79	24	0	59,8	46,8	-
18.07.2022	0,061	3,4	24	0	62,4	48,5	-
19.07.2022	0,051	2,94	24	0	62,4	48,6	-
20.07.2022	0,055	3,19	24	0	62,2	48,6	-
Итого:	1,53	82,33	720	0	0	0	0
Гкал	1,316						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.06.2022	3319,165	156414,78	141901,03
20.07.2022	3320,695	156497,11	142621,03

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2022 7:31:40