

#126170#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Пролетарская 55-61а, Калининград

4402

7698

ВКТ-9

4237

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	9,43	0	473,411	0	0	462,481	0	0	24	0	0	0	72	51,6	0	0,51	0,42	0	5,5
25.03.2025	9,37	0	477,711	0	0	466,689	0	0	24	0	0	0	71,9	51,8	0	0,51	0,42	0	4,4
26.03.2025	9,365	0	480,981	0	0	469,926	0	0	24	0	0	0	71,8	51,9	0	0,52	0,42	0	6,9
27.03.2025	9,451	0	484,732	0	0	473,587	0	0	24	0	0	0	71,8	51,9	0	0,52	0,42	0	5,7
28.03.2025	9,388	0	504,322	0	0	492,722	0	0	24	0	0	0	71,8	52,8	0	0,52	0,42	0	8,9
29.03.2025	9,202	0	508,142	0	0	496,472	0	0	24	0	0	0	71,8	53,3	0	0,52	0,42	0	9,9
30.03.2025	9,192	0	495,072	0	0	483,737	0	0	24	0	0	0	71,6	52,6	0	0,52	0,42	0	6,8
31.03.2025	9,291	0	485,432	0	0	474,272	0	0	24	0	0	0	71,8	52,2	0	0,52	0,42	0	5,9
01.04.2025	9,318	0	468,611	0	0	457,7	0	0	24	0	0	0	72,3	51,9	0	0,51	0,42	0	-
02.04.2025	9,213	0	473,591	0	0	462,627	0	0	24	0	0	0	72,1	52,2	0	0,5	0,42	0	-
03.04.2025	9,386	0	496,442	0	0	484,945	0	0	24	0	0	0	72,1	52,8	0	0,51	0,41	0	-
04.04.2025	9,366	0	487,352	0	0	475,972	0	0	24	0	0	0	72,4	52,7	0	0,51	0,41	0	-
05.04.2025	9,431	0	451,471	0	0	440,718	0	0	24	0	0	0	73,2	51,8	0	0,5	0,42	0	-
06.04.2025	10,04	0	442,06	0	0	430,935	0	0	24	0	0	0	75,4	52,2	0	0,5	0,42	0	-
07.04.2025	9,648	0	455,171	0	0	444,07	0	0	24	0	0	0	74,1	52,4	0	0,5	0,42	0	-
08.04.2025	9,418	0	455,151	0	0	444,427	0	0	24	0	0	0	72,8	51,6	0	0,5	0,42	0	-
09.04.2025	9,405	0	453,411	0	0	442,776	0	0	24	0	0	0	72,6	51,3	0	0,5	0,42	0	-
10.04.2025	9,387	0	441,03	0	0	430,568	0	0	24	0	0	0	73	51,2	0	0,5	0,42	0	-
11.04.2025	9,475	0	465,941	0	0	455,052	0	0	24	0	0	0	72,4	51,6	0	0,5	0,42	0	-
12.04.2025	9,484	0	484,992	0	0	473,664	0	0	24	0	0	0	72,4	52,4	0	0,51	0,41	0	-
13.04.2025	9,447	0	512,062	0	0	500,16	0	0	24	0	0	0	72,2	53,4	0	0,51	0,41	0	-
14.04.2025	9,166	0	513,472	0	0	501,606	0	0	24	0	0	0	72	53,7	0	0,51	0,4	0	-
15.04.2025	8,905	0	500,642	0	0	489,303	0	0	24	0	0	0	71,2	53	0	0,49	0,39	0	-
16.04.2025	5,392	0	488,992	0	0	477,82	0	0	24	0	0	2	71,5	60,4	0	0,49	0,38	0	-
17.04.2025	2,075	0	428,901	0	0	419,137	0	0	24	0	0	2	71,4	66,4	0	0,46	0,37	0	-
18.04.2025	1,892	0	401,08	0	0	391,965	0	0	24	0	0	2	71,3	66,5	0	0,44	0,36	0	-
19.04.2025	1,908	0	409,19	0	0	399,912	0	0	24	0	0	2	71,2	66,4	0	0,44	0,36	0	-
20.04.2025	1,844	0	398,73	0	0	389,79	0	0	24	0	0	2	70,8	66	0	0,44	0,36	0	-
21.04.2025	1,687	0	359,931	0	0	352,086	0	0	24	0	0	2	69,6	64,4	0	0,43	0,36	0	-
22.04.2025	1,752	0	371,381	0	0	362,819	0	0	24	0	0	2	71,8	67	0	0,44	0,37	0	-
23.04.2025	1,767	0	361,211	0	0	352,862	0	0	24	0	0	2	71,9	66,9	0	0,43	0,37	0	-
Итого:	234,095	0	14230,618	0	0	13900,8	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	234,095																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2025	3924,894	267867,812	0	0	261566,891	0	0	15595,18	696	617,8	0
23.04.2025	4158,99	282098,438	0	0	275467,688	0	0	16339,18	1440	617,8	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:35:39