

#121074#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)
4402
7041
ВКТ-7
00209545
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,207	-0,084	173,7	174,27	169,57	171,4	-1,83	24	0	0	73,2	59,6	13,62	0,6	0,4	-
25.02.2025	2,084	-0,067	165,76	166,2	162,05	163,66	-1,61	24	0	0	70,9	57,5	13,4	0,6	0,4	-
26.02.2025	2,105	-0,08	173,78	174,35	169,87	171,63	-1,76	24	0	0	70,9	58	12,95	0,6	0,4	-
27.02.2025	2,041	-0,065	172,73	173,26	169,07	170,68	-1,61	24	0	0	69,2	56,6	12,57	0,6	0,4	-
28.02.2025	2,051	-0,066	167,7	168,16	164,02	165,63	-1,61	24	0	0	69,8	56,8	13,03	0,6	0,4	-
01.03.2025	2,206	-0,078	173,07	173,56	169,07	170,81	-1,74	24	0	0	72,1	58,5	13,62	0,6	0,4	-
02.03.2025	2,206	-0,08	176,43	176,98	172,36	174,15	-1,79	24	0	0	72,1	58,7	13,38	0,6	0,4	-
03.03.2025	2,074	-0,065	171,63	172,1	167,87	169,46	-1,59	24	0	0	70,1	57,2	12,87	0,6	0,4	-
04.03.2025	2,122	-0,064	172,15	172,56	168,42	169,99	-1,57	24	0	0	69,7	56,6	13,07	0,6	0,4	-
05.03.2025	2,072	-0,068	174,64	175,12	170,91	172,53	-1,62	24	0	0	69,1	56,4	12,62	0,6	0,4	-
06.03.2025	2,038	-0,075	178,21	178,79	174,36	176,08	-1,72	24	0	0	69,2	57	12,21	0,6	0,4	-
07.03.2025	2,002	-0,072	176,7	177,28	172,91	174,63	-1,72	24	0	0	69	56,9	12,11	0,6	0,4	-
08.03.2025	1,976	-0,075	178,05	178,68	174,27	176	-1,73	24	0	0	68,8	57	11,87	0,6	0,4	-
09.03.2025	1,959	-0,074	176,99	177,62	173,26	174,97	-1,71	24	0	0	68,6	56,8	11,82	0,6	0,4	-
10.03.2025	1,893	-0,081	184,49	185,27	180,56	182,36	-1,8	24	0	0	69	58	11,04	0,6	0,4	-
11.03.2025	2,003	-0,081	183,66	184,34	179,68	181,5	-1,82	24	0	0	69,2	57,6	11,69	0,6	0,4	-
12.03.2025	2,058	-0,097	194,87	195,75	190,6	192,65	-2,05	24	0	0	69,8	58,4	11,4	0,6	0,4	-
13.03.2025	2,12	-0,087	182,24	182,9	178,03	179,92	-1,89	24	0	0	71,6	59,1	12,51	0,6	0,4	-
14.03.2025	2,219	-0,083	174,08	174,55	169,89	171,66	-1,77	24	0	0	73,5	59,9	13,65	0,6	0,4	-
15.03.2025	2,232	-0,087	173,82	174,31	169,58	171,4	-1,82	24	0	0	73,9	60,1	13,77	0,6	0,4	-
16.03.2025	2,31	-0,08	174,52	174,92	170,27	172	-1,73	24	0	0	74,3	60,1	14,15	0,6	0,4	-
17.03.2025	2,294	-0,08	170,75	171,15	166,51	168,25	-1,74	24	0	0	74,8	60,4	14,38	0,6	0,4	-
18.03.2025	2,186	-0,083	174,96	175,42	170,77	172,55	-1,78	24	0	0	73,2	59,8	13,37	0,6	0,4	-
19.03.2025	2,093	-0,071	172,12	172,53	168,22	169,85	-1,63	24	0	0	71,1	58,1	12,98	0,6	0,4	-
20.03.2025	2,024	-0,065	172,27	172,7	168,49	170,04	-1,55	24	0	0	69,9	57,4	12,51	0,6	0,4	-
21.03.2025	1,958	-0,065	173,02	173,51	169,37	170,95	-1,58	24	0	0	68,4	56,4	12,04	0,6	0,4	-
22.03.2025	2,08	-0,072	176,36	176,86	172,52	174,23	-1,71	24	0	0	69,3	56,8	12,57	0,6	0,4	-
23.03.2025	1,991	-0,067	175,26	175,79	171,56	173,17	-1,61	24	0	0	68,4	56,3	12,08	0,6	0,4	-
Итого:	58,604	0	4913,96	4928,93	4804,06	4852,15	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	58,604															

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	324,144	32840,92	32966,69	32087,29	32401,44
23.03.2025	382,748	37754,88	37895,62	36891,35	37253,59

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 17:07:25