

#6448#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7041
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209545
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	2,107	-0,094	151,53	152,31	148	150	-2	24	0	0	72,2	57,2	14,97	0,6	0,4	4,8
25.03.2021	1,972	-0,093	153,53	154,5	150,1	152,19	-2,09	24	0	0	70,4	56,5	13,88	0,6	0,4	6,9
26.03.2021	1,865	-0,091	151,29	152,33	148,03	150,1	-2,07	24	0	0	69,3	55,9	13,35	0,6	0,4	5,1
27.03.2021	1,922	-0,089	152,8	153,79	149,42	151,48	-2,06	24	0	0	70,1	56,5	13,62	0,6	0,4	8,7
28.03.2021	1,974	-0,086	145,33	146,29	142,18	144,23	-2,05	24	0	0	69,5	54,8	14,64	0,6	0,4	5,8
29.03.2021	1,889	-0,093	149,81	150,81	146,55	148,62	-2,07	24	0	0	69,7	56	13,66	0,6	0,4	7,8
30.03.2021	1,952	-0,093	154,48	155,43	151,09	153,14	-2,05	24	0	0	69,9	56,3	13,64	0,6	0,4	9,8
31.03.2021	1,967	-0,09	156,7	157,59	153,26	155,25	-1,99	24	0	0	70,1	56,5	13,55	0,6	0,4	8,7
01.04.2021	2,127	-0,085	147,34	148,18	144,11	146,12	-2,01	24	0	0	69,8	54,3	15,5	0,6	0,4	4,7
02.04.2021	2,434	-0,079	143,92	144,58	140,76	142,71	-1,95	24	0	0	70,1	52,1	18	0,6	0,4	3,8
03.04.2021	2,442	-0,078	144,92	145,56	141,77	143,72	-1,95	24	0	0	69,8	51,9	17,9	0,6	0,4	3,8
04.04.2021	2,433	-0,077	147,57	148,19	144,36	146,29	-1,93	24	0	0	69,8	52,2	17,53	0,6	0,4	4,2
05.04.2021	2,423	-0,076	141,45	142,06	138,33	140,27	-1,94	24	0	0	70,2	52	18,23	0,6	0,4	2,7
06.04.2021	2,024	-0,085	143,04	143,8	139,73	141,65	-1,92	24	0	0	72	56,8	15,22	0,6	0,4	2,6
07.04.2021	1,98	-0,086	139,5	140,38	136,33	138,31	-1,98	24	0	0	71,2	55,9	15,29	0,6	0,4	2,8
08.04.2021	2,077	-0,092	147,32	148,16	143,9	145,93	-2,03	24	0	0	72	56,8	15,21	0,6	0,4	4,3
09.04.2021	2,04	-0,092	146,67	147,59	143,39	145,47	-2,08	24	0	0	70,7	55,7	14,98	0,6	0,4	7,2
10.04.2021	1,951	-0,091	146,09	147,18	143	145,14	-2,14	24	0	0	68,8	54,4	14,42	0,6	0,4	4,9
11.04.2021	2,014	-0,095	154,15	155,22	150,85	153,02	-2,17	24	0	0	68,8	54,7	14,11	0,6	0,4	10,3
12.04.2021	1,878	-0,095	152,28	153,39	149,03	151,18	-2,15	24	0	0	69	55,6	13,4	0,6	0,4	7,7
13.04.2021	1,88	-0,091	145,11	146,19	142,03	144,17	-2,14	24	0	0	68,6	54,6	14,03	0,6	0,4	4,7
14.04.2021	1,862	-0,09	139,61	140,73	136,67	138,84	-2,17	24	0	0	68,1	53,6	14,45	0,6	0,4	4,1
15.04.2021	1,914	-0,087	143,4	144,48	140,38	142,47	-2,09	24	0	0	68,7	54,3	14,4	0,6	0,4	5,8
16.04.2021	1,952	-0,094	150,74	151,78	147,51	149,64	-2,13	24	0	0	69	55	14	0,6	0,4	5,6
17.04.2021	1,942	-0,095	156,92	158,01	153,58	155,76	-2,18	24	0	0	68,7	55,3	13,4	0,6	0,4	8,3
18.04.2021	1,922	-0,098	157,94	159,03	154,58	156,75	-2,17	24	0	0	68,9	55,7	13,18	0,6	0,4	10,4
19.04.2021	1,874	-0,099	159,97	161,09	156,54	158,72	-2,18	24	0	0	68,9	56,2	12,72	0,6	0,4	11
20.04.2021	1,889	-0,097	161,11	162,21	157,65	159,8	-2,15	24	0	0	69,2	56,5	12,71	0,6	0,4	9,9
21.04.2021	1,865	-0,096	155,49	156,61	152,17	154,36	-2,19	24	0	0	68,7	55,7	13,02	0,6	0,4	8,6
22.04.2021	1,909	-0,1	146,08	147,19	142,91	145,13	-2,22	24	0	0	69,1	54,9	14,19	0,6	0,4	4,6
23.04.2021	1,912	-0,099	144,57	145,73	141,46	143,71	-2,25	24	0	0	68,9	54,5	14,34	0,6	0,4	-
Итого:	62,392	0	4630,66	4660,39	4529,67	4594,17	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,392															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	977,981	83335,19	91414,28	81326,44	90093,92
23.04.2021	1040,373	87965,85	96074,67	85856,11	94688,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 16:16:12