

#126168#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)
4402
7041
ВКТ-7
00209545
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,003	-0,066	174,41	174,93	170,7	172,3	-1,6	24	0	0	69	56,8	12,24	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	1,984	-0,071	175,73	176,26	171,97	173,63	-1,66	24	0	0	68,8	56,8	12,05	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	1,935	-0,064	175,17	175,73	171,47	173,09	-1,62	24	0	0	68,6	56,8	11,78	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	1,976	-0,063	172,98	173,46	169,32	170,87	-1,55	24	0	0	68,5	56,4	12,15	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	1,969	-0,083	185,59	186,32	181,62	183,48	-1,86	24	0	0	68,8	57,4	11,41	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	1,978	-0,08	185,12	185,85	181,19	183,04	-1,85	24	0	0	68,5	57	11,46	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	1,949	-0,08	181,4	182,13	177,54	179,37	-1,83	24	0	0	68,9	57,3	11,54	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	1,963	-0,076	177,28	177,92	173,49	175,23	-1,74	24	0	0	68,8	57	11,84	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	1,966	-0,075	177,55	178,2	173,77	175,49	-1,72	24	0	0	69	57,1	11,85	0,6	0,4	-
02.04.2025	1,976	-0,09	186,67	187,49	182,7	184,63	-1,93	24	0	0	68,8	57,5	11,39	0,6	0,4	-
03.04.2025	1,933	-0,096	193,22	194,23	189,08	191,14	-2,06	24	0	0	69,2	58,4	10,82	0,6	0,4	-
04.04.2025	1,92	-0,083	183,68	184,51	179,77	181,66	-1,89	24	0	0	68,8	57,6	11,24	0,6	0,4	-
05.04.2025	2,11	-0,092	181,31	182,06	177,11	179,09	-1,98	24	0	0	71,7	59,2	12,53	0,6	0,4	-
06.04.2025	2,18	-0,099	179,83	180,58	175,51	177,53	-2,02	24	0	0	73,6	60,6	13,09	0,6	0,4	-
07.04.2025	2,118	-0,095	182,73	183,37	178,39	180,28	-1,89	24	0	0	72,9	60,4	12,46	0,6	0,4	-
08.04.2025	2,065	-0,077	178,52	179,1	174,52	176,26	-1,74	24	0	0	70,8	58,4	12,38	0,6	0,4	-
09.04.2025	2,11	-0,081	180,9	181,53	176,82	178,63	-1,81	24	0	0	71,1	58,6	12,49	0,6	0,4	-
10.04.2025	2,078	-0,077	176,13	176,71	172,15	173,9	-1,75	24	0	0	71,2	58,5	12,63	0,6	0,4	-
11.04.2025	1,991	-0,082	179,11	179,81	175,18	176,99	-1,81	24	0	0	69,8	57,9	11,94	0,6	0,4	-
12.04.2025	1,946	-0,078	179,65	180,34	175,84	177,61	-1,77	24	0	0	68,8	57,2	11,62	0,6	0,4	-
13.04.2025	1,901	-0,093	189,13	190,07	185,11	187,11	-2	24	0	0	68,8	57,9	10,86	0,6	0,4	-
14.04.2025	1,868	-0,105	197,56	198,71	193,36	195,58	-2,22	24	0	0	68,7	58,4	10,29	0,6	0,4	-
15.04.2025	1,855	-0,096	195,02	196,04	190,84	192,9	-2,06	24	0	0	69,1	58,8	10,32	0,6	0,4	-
16.04.2025	0,965	-0,082	188,79	189,88	184,82	186,49	-1,67	24	0	0	68,3	62,6	5,75	0,6	0,4	-
17.04.2025	0,366	-0,083	186,55	187,91	182,62	184,22	-1,6	24	0	0	68,2	65,7	2,54	0,6	0,4	-
18.04.2025	0,393	-0,062	163,47	164,5	160,1	161,35	-1,25	24	0	0	67,6	64,7	2,92	0,6	0,4	-
19.04.2025	0,425	-0,034	141,77	142,4	138,8	139,66	-0,86	24	0	0	68,2	64,8	3,42	0,6	0,4	-
20.04.2025	0,438	-0,038	147,4	148,09	144,2	145,09	-0,89	24	0	0	69,8	66,4	3,42	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,454	-0,005	97,64	97,65	95,63	95,9	-0,27	24	0	0	67,6	62,7	4,91	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,459	-0,002	80,5	80,64	78,82	79,21	-0,39	24	0	0	68,1	62	6,07	0,6	0,4	-
23.04.2025	0,474	-0,009	82,13	82,38	80,42	80,92	-0,5	24	0	0	68,1	61,9	6,23	0,6	0,4	-
Итого:	49,748	0	5276,94	5298,8	5162,86	5212,65	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,748															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	382,748	37754,88	37895,62	36891,35	37253,59
23.04.2025	432,496	43031,82	43194,42	42054,21	42466,24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:31:43