

#126164#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Соммера 24-30, Калининград
7032
ВКТ-7
00246440
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	5,935	654,33	653,62	640,01	642,55	-2,54	24	0	0	69,8	60,5	9,26	0,46	0,36	5,5
25.03.2025	5,922	657,31	657,77	643,02	646,7	-3,68	24	0	0	69,5	60,3	9,19	0,46	0,36	4,4
26.03.2025	5,86	658,09	657,97	643,87	646,96	-3,09	24	0	0	69,2	60,1	9,09	0,46	0,36	6,9
27.03.2025	5,856	647,84	647,42	633,88	636,66	-2,78	24	0	0	69,1	59,9	9,23	0,47	0,36	5,7
28.03.2025	5,93	699,57	700,17	684,38	688,21	-3,83	24	0	0	69,5	60,8	8,65	0,47	0,36	8,9
29.03.2025	5,905	697,5	698,3	682,48	686,49	-4,01	24	0	0	69,1	60,5	8,62	0,46	0,36	9,9
30.03.2025	5,951	683,14	684,06	668,28	672,44	-4,16	24	0	0	69,5	60,6	8,88	0,46	0,36	6,8
31.03.2025	5,875	666,34	666,58	651,87	655,32	-3,45	24	0	0	69,5	60,5	9	0,46	0,36	5,9
01.04.2025	5,894	663,99	663,93	649,5	652,69	-3,19	24	0	0	69,6	60,6	9,05	0,48	0,36	-
02.04.2025	6,018	702,1	702,83	686,84	690,85	-4,01	24	0	0	69,5	60,8	8,75	0,48	0,36	-
03.04.2025	6,051	729,96	731,74	713,91	718,99	-5,08	24	0	0	69,9	61,4	8,45	0,46	0,36	-
04.04.2025	5,857	691,09	692,81	676,07	680,98	-4,91	24	0	0	69,4	60,8	8,65	0,47	0,37	-
05.04.2025	6,486	677,63	678,71	661,77	666,49	-4,72	24	0	0	72,4	62,6	9,78	0,47	0,37	-
06.04.2025	6,882	670,01	670,68	653,55	658,15	-4,6	24	0	0	74,3	63,8	10,51	0,47	0,36	-
07.04.2025	6,537	683,84	685,49	667,34	672,7	-5,36	24	0	0	73,6	63,8	9,78	0,46	0,36	-
08.04.2025	6,238	667,45	668,44	652,18	656,66	-4,48	24	0	0	71,4	61,9	9,54	0,47	0,36	-
09.04.2025	6,304	676,36	677,46	660,75	665,37	-4,62	24	0	0	71,8	62,2	9,52	0,46	0,37	-
10.04.2025	6,341	655,69	655,85	640,57	644,27	-3,7	24	0	0	71,8	61,9	9,89	0,46	0,36	-
11.04.2025	6,145	670,92	671,68	655,96	660,09	-4,13	24	0	0	70,5	61,1	9,35	0,46	0,36	-
12.04.2025	6,048	673,58	674,32	658,93	662,98	-4,05	24	0	0	69,5	60,3	9,16	0,47	0,36	-
13.04.2025	6,009	713,11	714,24	697,64	702,06	-4,42	24	0	0	69,4	60,8	8,59	0,47	0,34	-
14.04.2025	5,806	747,29	749,61	731,13	736,62	-5,49	24	0	0	69,3	61,4	7,91	0,44	0,31	-
15.04.2025	5,73	733,64	736,56	717,61	723,62	-6,01	24	0	0	69,7	61,7	7,96	0,43	0,29	-
16.04.2025	3,237	558,86	563,24	546,91	553	-6,09	24	0	1	68,8	62,8	5,92	0,35	0,27	-
17.04.2025	1,455	422,36	427,83	413,31	419,51	-6,2	24	0	1	68,8	65,2	3,6	0,36	0,27	-
18.04.2025	1,756	573,31	574,02	561,18	562,84	-1,66	24	0	0	68,3	65,2	3,11	0,32	0,25	-
19.04.2025	1,932	497,2	498,92	486,53	489,31	-2,78	24	0	0	68,9	64,9	3,96	0,33	0,26	-
20.04.2025	1,857	516,66	518,77	505,04	508,2	-3,16	24	0	0	70,6	66,9	3,66	0,39	0,36	-
21.04.2025	1,836	348,59	351,05	341,25	344,65	-3,4	24	0	1	68,2	62,9	5,36	0,45	0,43	-
22.04.2025	1,906	292,1	295,31	285,86	290,07	-4,21	24	0	0	68,8	62,2	6,66	0,45	0,43	-
23.04.2025	1,879	297,69	301,18	291,32	295,81	-4,49	24	0	0	68,8	62,4	6,45	0,45	0,43	-
Итого:	155,438	19227,55	19270,56	18802,94	18931,24	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	155,438														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	1182,017	105283,48	105773,81	102812,66	103938,92
23.04.2025	1337,455	124511,03	125044,37	121615,6	122870,16

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2025 7:31:23