

#130732#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Соммера 24-30, Калининград

7032
ВКТ-7
00246440
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	1,928	302,53	306,25	296,06	300,82	-4,76	24	0	0	68,7	62,2	6,51	0,45	0,43	-
25.04.2025	2,071	278,82	280,03	272,95	275,26	-2,31	24	0	1	68,3	60,8	7,58	0,44	0,43	-
26.04.2025	2,087	263,79	267,5	258,23	263,05	-4,82	24	0	0	68,3	60,2	8,08	0,44	0,43	-
27.04.2025	2,11	260,9	264,76	255,31	260,33	-5,02	24	0	0	68,8	60,5	8,26	0,44	0,43	-
28.04.2025	2,014	264,49	268,56	258,84	264	-5,16	24	0	0	68,6	60,8	7,79	0,44	0,42	-
29.04.2025	2,054	266,92	271,11	261,06	266,32	-5,26	24	0	1	69,9	62	7,88	0,44	0,42	-
30.04.2025	2,015	290,29	294,85	283,74	289,35	-5,61	24	0	0	70,9	63,8	7,09	0,44	0,42	-
01.05.2025	2,056	286,98	291,67	280,58	286,33	-5,75	24	0	0	70,6	63,3	7,33	0,45	0,42	-
02.05.2025	2,024	295	299,81	288,31	294,19	-5,88	24	0	0	71,1	64,1	7,02	0,44	0,42	-
03.05.2025	1,74	246,28	250,26	240,91	245,81	-4,9	21	3	1	69,4	62,2	7,21	0,44	0,42	-
04.05.2025	2,129	289,59	294,28	283,01	288,8	-5,79	24	0	0	71,2	63,7	7,5	0,44	0,42	-
05.05.2025	2,02	280,86	285,73	274,53	280,44	-5,91	24	0	0	70,9	63,5	7,35	0,49	0,45	-
06.05.2025	1,983	372,6	377,49	364,3	370,25	-5,95	24	0	0	70,4	65	5,43	0,53	0,48	-
07.05.2025	2,079	442,53	447,36	432,33	438,24	-5,91	24	0	0	71,9	67,1	4,79	0,53	0,48	-
08.05.2025	2,103	441,13	445,73	430,81	436,57	-5,76	24	0	0	72,3	67,4	4,87	0,53	0,48	-
09.05.2025	2,085	439,34	444,1	429,12	434,96	-5,84	24	0	0	72,2	67,4	4,84	0,53	0,48	-
10.05.2025	2,157	438,78	443,5	428,55	434,41	-5,86	24	0	0	72,3	67,3	5,03	0,53	0,48	-
11.05.2025	2,121	435,64	440,36	425,61	431,44	-5,83	24	0	0	71,9	66,9	4,97	0,53	0,48	-
12.05.2025	2,131	434,62	439,12	424,43	430,1	-5,67	24	0	0	72,4	67,3	5,01	0,52	0,48	-
13.05.2025	2,031	430,09	434,71	420,1	425,77	-5,67	24	0	0	72,2	67,3	4,82	0,51	0,47	-
14.05.2025	2,061	403,77	408,26	394,48	400,07	-5,59	24	0	0	71,7	66,5	5,21	0,51	0,47	-
15.05.2025	2,066	389,91	394,48	381,15	386,79	-5,64	24	0	0	70,9	65,5	5,41	0,51	0,47	-
16.05.2025	2,119	393,88	398,38	385,02	390,61	-5,59	24	0	0	71	65,4	5,5	0,51	0,47	-
17.05.2025	2,036	396,38	400,82	387,33	392,85	-5,52	24	0	0	71,4	66,2	5,24	0,51	0,47	-
18.05.2025	2,119	395,11	399,48	386,07	391,59	-5,52	24	0	0	71,5	66	5,49	0,51	0,47	-
19.05.2025	1,967	391,94	396,3	383,09	388,49	-5,4	24	0	0	71	65,9	5,12	0,52	0,48	-
20.05.2025	2,084	394,53	398,7	385,46	390,75	-5,29	24	0	0	71,7	66,3	5,4	0,51	0,47	-
21.05.2025	1,906	363,76	368,08	355,47	360,83	-5,36	24	0	0	71,2	65,9	5,36	0,51	0,47	-
22.05.2025	1,973	369,02	373,44	360,62	366,07	-5,45	24	0	0	71,3	65,8	5,47	0,51	0,48	-
23.05.2025	1,95	372,38	376,92	363,93	369,51	-5,58	24	0	0	71,1	65,7	5,35	0,51	0,48	-
Итого:	61,219	10631,86	10762,04	10391,4	10554	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	61,219														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	1337,455	124511,03	125044,37	121615,6	122870,16
23.05.2025	1398,674	135142,89	135806,41	132007	133424,16

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:50:56