

#121067#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Космическая 22-36, Калининград (ввод 2 отопл)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 8080
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4239
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,61	0	55,685	0	0	54,405	0	0	24	0	0	0	71,7	42	0	0,41	0,27	0	-
25.02.2025	1,61	0	59,54	0	0	58,24	0	0	24	0	0	0	69,7	42,1	0	0,4	0,27	0	-
26.02.2025	1,452	0	51,525	0	0	50,409	0	0	24	0	0	0	69,4	40,6	0	0,42	0,27	0	-
27.02.2025	1,367	0	50,11	0	0	49,073	0	0	24	0	0	0	67,7	39,8	0	0,42	0,27	0	-
28.02.2025	1,477	0	54,305	0	0	53,156	0	0	24	0	0	0	68,5	40,7	0	0,41	0,27	0	-
01.03.2025	1,637	0	58,515	0	0	57,199	0	0	23,98	0,02	1	32768	70,9	42,2	0	0,41	0,27	0	-
02.03.2025	1,558	0	55,155	0	0	53,927	0	0	24	0	0	0	70,5	41,6	0	0,42	0,27	0	-
03.03.2025	1,437	0	52,325	0	0	51,222	0	0	24	0	0	0	68,4	40,3	0	0,41	0,27	0	-
04.03.2025	1,354	0	48,715	0	0	47,701	0	0	24	0	0	0	67,9	39,4	0	0,41	0,27	0	-
05.03.2025	1,222	0	43,72	0	0	42,831	0	0	24	0	0	0	67	38,2	0	0,42	0,27	0	-
06.03.2025	1,185	0	41,8	0	0	40,949	0	0	24	0	0	0	67,1	37,7	0	0,42	0,26	0	-
07.03.2025	1,183	0	42,855	0	0	41,981	0	0	24	0	0	0	67,1	38,2	0	0,42	0,26	0	-
08.03.2025	1,191	0	43,955	0	0	43,064	0	0	23,97	0,03	1	32768	66,9	38,3	0	0,42	0,26	0	-
09.03.2025	1,099	0	40,14	0	0	39,334	0	0	24	0	0	0	66,6	37,6	0	0,42	0,26	0	-
10.03.2025	0,957	0	32,715	0	0	32,06	0	0	24	0	1	32768	66,4	36,1	0	0,43	0,26	0	-
11.03.2025	1,429	0	53,445	0	0	52,332	0	0	24	0	0	0	67,9	40,6	0	0,42	0,26	0	-
12.03.2025	1,345	0	48,74	0	0	47,717	0	0	24	0	0	0	68,2	39,9	0	0,43	0,26	0	-
13.03.2025	1,485	0	51,67	0	0	50,525	0	0	24	0	0	0	70,3	40,8	0	0,42	0,26	0	-
14.03.2025	1,668	0	57,66	0	0	56,312	0	0	24	0	0	0	72,4	42,6	0	0,41	0,27	0	-
15.03.2025	1,754	0	62,295	0	0	60,821	0	0	23,6	0,42	1	32768	72,8	43,5	0	0,41	0,27	0	-
16.03.2025	1,736	0	60,37	0	0	58,932	0	0	24	0	0	0	73,1	43,5	0	0,41	0,27	0	-
17.03.2025	1,869	0	65,59	0	0	63,997	0	0	23,75	0,25	1	32768	73,9	44,5	0	0,4	0,27	0	-
18.03.2025	1,627	0	56,97	0	0	55,658	0	0	24	0	0	0	71,8	42,4	0	0,41	0,27	0	-
19.03.2025	1,524	0	55,67	0	0	54,46	0	0	23,88	0,12	1	32768	69,5	41,2	0	0,41	0,27	0	-
20.03.2025	1,355	0	51,01	0	0	49,925	0	0	23,87	0,13	1	32768	68,7	40,1	0	0,41	0,27	0	-
21.03.2025	1,263	0	47,1	0	0	46,146	0	0	23,98	0,02	1	32768	66,9	38,9	0	0,41	0,27	0	-
22.03.2025	1,241	0	45,705	0	0	44,75	0	0	23,98	0,03	1	32768	68	39	0	0,42	0,27	0	-
23.03.2025	1,201	0	44,055	0	0	43,164	0	0	24	0	0	0	66,8	38,3	0	0,42	0,27	0	-
Итого:	39,836	0	1431,34	0	0	1400,29	0	0	671,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,836																		

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 671,01

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.02.2025	3165,653	132553,672	480	480	129391,68	480,674	480,674	38915,02	767,87	34463,45	0,13
23.03.2025	3205,489	133985,016	480	480	130791,969	480,674	480,674	39586,03	1438,88	34464,47	1,15

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2025 10:59:32