

#126161#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Космическая 22-36, Калининград (ввод 2 отопл)
6837
8080
ВКТ-9
4239
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,296	0	47,48	0	0	46,506	0	0	24	0	0	0	67,3	39	0	0,41	0,27	0	-
25.03.2025	1,245	0	48,09	0	0	47,105	0	0	23,9	0,1	1	32768	67,3	39	0	0,42	0,26	0	-
26.03.2025	1,229	0	44,105	0	0	43,214	0	0	24	0	0	0	66,8	38,3	0	0,41	0,26	0	-
27.03.2025	1,227	0	44,505	0	0	43,606	0	0	23,77	0,23	1	32768	66,8	38,4	0	0,41	0,26	0	-
28.03.2025	0,975	0	33,26	0	0	32,597	0	0	23,25	0,75	1	32768	66,3	35,9	0	0,43	0,25	0	-
29.03.2025	0,94	0	32,735	0	0	32,09	0	0	23,52	0,48	1	32768	65,8	35,7	0	0,42	0,25	0	-
30.03.2025	1,122	0	39,33	0	0	38,538	0	0	24	0	0	0	66,6	37,5	0	0,42	0,26	0	-
31.03.2025	1,14	0	40,3	0	0	39,486	0	0	24	0	0	0	66,8	37,6	0	0,41	0,26	0	-
01.04.2025	1,255	0	45,53	0	0	44,6	0	0	23,7	0,3	1	32768	67,2	38,8	0	0,42	0,26	0	-
02.04.2025	1,057	0	37,5	0	0	36,747	0	0	23,32	0,68	1	32768	66,5	37	0	0,43	0,26	0	-
03.04.2025	0,891	0	30,19	0	0	29,59	0	0	22,67	1,33	1	32768	66,2	35,4	0	0,44	0,25	0	-
04.04.2025	1,118	0	39,875	0	0	39,069	0	0	23,98	0,02	1	32768	66,8	37,6	0	0,42	0,25	0	-
05.04.2025	1,543	0	55,045	0	0	53,821	0	0	24	0,02	1	32768	70,4	41,6	0	0,42	0,26	0	-
06.04.2025	1,685	0	59,66	0	0	58,266	0	0	23,73	0,28	1	32768	72,4	43	0	0,42	0,27	0	-
07.04.2025	1,484	0	51,38	0	0	50,208	0	0	23,82	0,18	1	32768	71,4	41,1	0	0,42	0,26	0	-
08.04.2025	1,432	0	51,335	0	0	50,226	0	0	23,55	0,47	1	32768	69,3	40,2	0	0,41	0,26	0	-
09.04.2025	1,433	0	51,72	0	0	50,597	0	0	24	0	0	0	69,5	40,6	0	0,42	0,26	0	-
10.04.2025	1,527	0	56,42	0	0	55,186	0	0	23,63	0,38	1	32768	69,8	41,7	0	0,42	0,27	0	-
11.04.2025	1,252	0	44,74	0	0	43,805	0	0	23,78	0,22	1	32768	68	38,6	0	0,42	0,26	0	-
12.04.2025	1,141	0	42,015	0	0	41,156	0	0	23,98	0,02	1	32768	67,2	38,1	0	0,42	0,26	0	-
13.04.2025	0,797	0	27,325	0	0	26,79	0	0	22,82	1,18	1	32768	65,6	34,8	0	0,43	0,25	0	-
14.04.2025	0,684	0	22,695	0	0	22,263	0	0	23,73	0,27	1	32768	64,7	33,8	0	0,43	0,24	0	-
15.04.2025	0,36	0	11,975	0	0	11,741	0	0	12,28	11,73	1	32770	65,5	31	0	0,4	0,21	0	-
Итого:	26,833	0	957,21	0	0	937,207	0	0	533,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,833																		

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч533,43

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2025	3205,489	133985,016	480	480	130791,969	480,674	480,674	39586,03	695,02	34464,47	1,02
15.04.2025	3232,322	134942,219	480	480	131729,172	480,674	480,674	40119,47	1228,45	34483,12	19,67

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 11:42:25